

# よくある問い合わせ

## 放流経路について

- ・放流経路を確認してほしい。
- 市役所では放流経路の確認は行っておりません。申請者の方で放流経路の確認をお願いいたします。

## 変更承認申請について

- ・浄化槽設備士が申請していたときから変更となった。
- 申請時に予定していた浄化槽設備士が工事を行えない場合は変更承認申請が必要となります。着工前に変更承認申請手続きをお願いします。

## 工事写真に関することについて

- ・上部スラブのコンクリートの厚みの写真を撮影し忘れた。  
→コンクリートを打ってしまった場合は、全面にコンクリートを打っていないければ上部スラブの端の地面を少し掘ってコンクリートの厚みを測った写真を添付してください。
- ・着工前の写真について  
→既設の単独処理浄化槽・汲取り便槽を撤去・埋設処理する場合には、着工前の状況写真も必要となりますので、撮り忘れのないようにお願いします。
- ・完成写真について  
→木枠などは撤去し、全ての作業が終了した状態の写真の提出をお願いします。
- ・配管写真について  
→転換の場合、浄化槽への流入・浄化槽からの放流部分だけでなく、敷地内の配管の状況が分かるような写真をお願いします。埋設後に撮影漏れが発覚した場合は、敷地内の柵の設置状況がわかる写真の添付をお願いします。