

検査地点	安 乗 漁 港							平均値	最大値	最小値	水質基準値等
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
気 温		12.4	22.7	28.6	31.9	31.4	23.0	25.0	31.9	12.4	---
水 温		15.3	22.1	22.8	28.6	29.1	25.1	23.8	29.1	15.3	---
残 留 塩 素	mg/L	0.31	0.33	0.34	0.26	0.24	0.29	0.30	0.34	0.24	---
p H		7.67	7.70	7.70	7.71	7.78	7.67	7.71	7.78	7.67	5.8～8.3
色 度	度	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	5以下
濁 度	度	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	2以下
ア ル カ リ 度	mg/L	43.9	45.8	45.7	48.5	49.6	52.6	47.7	52.6	43.9	---
遊 離 炭 酸	mg/L	1.8	1.3	1.8	1.3	1.5	2.2	1.6	2.2	1.3	3mg/L以下
硬 度	mg/L	47.0	49.9	50.6	53.9	53.5	56.5	51.9	56.5	47.0	---
有 機 物 等 (KMnO4 消 費 量)	mg/L	0.98	1.10	1.38	1.12	1.14	0.90	1.10	1.38	0.90	---
一 般 細 菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大 腸 菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
ジ ェ オ ス ミ ン	ng/L	1.6	3.3	2.9	4.6	1.9	2.6	2.8	4.6	1.6	10以下
2 - M I B	ng/L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10以下
蒸 発 残 留 物	mg/L	71.0	79.0	75.0	91.0	93.0	105.0	85.7	105.0	71.0	500以下

検査地点	志摩市学校給食センター							平均値	最大値	最小値	水質基準値等
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
気 温		17.3	20.7	27.5	33.0	32.0	23.9	25.7	33.0	17.3	---
水 温		16.3	25.8	26.0	32.7	34.0	25.8	26.8	34.0	16.3	---
残 留 塩 素	mg/L	0.35	0.33	0.32	0.30	0.34	0.38	0.34	0.38	0.30	---
p H		7.73	7.80	7.77	7.71	7.69	7.65	7.73	7.80	7.65	5.8～8.3
色 度	度	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	5以下
濁 度	度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	2以下
ア ル カ リ 度	mg/L	43.2	45.3	45.6	49.1	49.0	52.8	47.5	52.8	43.2	---
遊 離 炭 酸	mg/L	1.3	1.3	0.9	1.8	1.8	2.2	1.5	2.2	0.9	3mg/L以下
硬 度	mg/L	48.0	50.7	50.2	53.7	53.0	57.5	52.2	57.5	48.0	---
有機物等 (KMnO4消費量)	mg/L	0.91	0.84	1.10	1.15	1.46	0.93	1.07	1.46	0.84	---
一般細菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
ジ ェ オ ス ミ ン	ng/L	1.5	3.0	2.5	4.4	0.1	2.1	2.3	4.4	0.1	10以下
2 - M I B	ng/L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10以下
蒸 発 残 留 物	mg/L	75.0	77.0	64.0	88.0	90.0	99.0	82.2	99.0	64.0	500以下

検査地点	登 茂 山 公 園							平均値	最大値	最小値	水質基準値等
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
気 温		18.3	21.3	28.2	34.9	33.2	25.2	26.9	34.9	18.3	---
水 温		15.2	23.0	25.0	29.9	30.7	26.3	25.0	30.7	15.2	---
残 留 塩 素	mg/L	0.27	0.19	0.22	0.27	0.22	0.15	0.22	0.27	0.15	---
pH		8.02	8.00	8.02	7.75	8.06	8.17	8.00	8.17	7.75	5.8～8.3
色 度	度	0.3	0.5	0.4	0.3	0.2	0.5	0.4	0.5	0.2	5以下
濁 度	度	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	2以下
ア ル カ リ 度	mg/L	44.3	46.9	47.3	48.9	51.2	53.5	48.7	53.5	44.3	---
遊 離 炭 酸	mg/L	0.4	0.4	0.4	1.3	0.0	0.3	0.5	1.3	0.0	3mg/L以下
硬 度	mg/L	48.5	51.5	51.2	53.1	54.2	58.8	52.9	58.8	48.5	---
有 機 物 等 (KMnO4 消 費 量)	mg/L	1.23	1.00	1.03	1.12	1.36	0.75	1.08	1.36	0.75	---
一 般 細 菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大 腸 菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
ジ ェ オ ス ミ ン	ng/L	1.5	2.8	2.8	4.5	5.7	2.9	3.4	5.7	1.5	10以下
2 - M I B	ng/L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10以下
蒸 発 残 留 物	mg/L	70.0	78.0	73.0	89.0	86.0	102.0	83.0	102.0	70.0	500以下

検査地点	波 切 漁 港							平均値	最大値	最小値	水質基準値等
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
気 温		14.1	20.3	27.5	32.8	31.0	23.6	24.9	32.8	14.1	---
水 温		17.3	25.2	25.7	33.5	32.8	27.5	27.0	33.5	17.3	---
残 留 塩 素	mg/L	0.27	0.23	0.29	0.23	0.23	0.18	0.24	0.29	0.18	---
p H		7.64	7.67	7.76	7.68	7.74	7.75	7.71	7.76	7.64	5.8～8.3
色 度	度	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	5以下
濁 度	度	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	2以下
ア ル カ リ 度	mg/L	43.8	44.5	44.5	48.5	49.4	52.1	47.1	52.1	43.8	---
遊 離 炭 酸	mg/L	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.6	1.9	2.6	1.8	3mg/L以下
硬 度	mg/L	47.0	49.2	49.5	52.5	52.9	56.3	51.2	56.3	47.0	---
有 機 物 等 (KMnO4 消 費 量)	mg/L	0.79	0.84	0.88	1.03	1.36	1.06	0.99	1.36	0.79	---
一 般 細 菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大 腸 菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
ジ ェ オ ス ミ ン	ng/L	1.4	2.8	2.6	4.3	4.5	2.4	3.0	4.5	1.4	10以下
2 - M I B	ng/L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10以下
蒸 発 残 留 物	mg/L	70.0	75.0	72.0	86.0	89.0	99.0	81.8	99.0	70.0	500以下

検査地点	立神ふれあいセンター							平均値	最大値	最小値	水質基準値等
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
気 温		18.3	20.7	28.2	34.8	33.2	23.7	26.5	34.8	18.3	---
水 温		16.0	22.3	23.5	30.6	30.6	25.7	24.8	30.6	16.0	---
残 留 塩 素	mg/L	0.41	0.32	0.33	0.26	0.28	0.30	0.32	0.41	0.26	---
p H		7.63	7.75	7.85	7.68	7.74	7.74	7.73	7.85	7.63	5.8～8.3
色 度	度	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	5以下
濁 度	度	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	2以下
ア ル カ リ 度	mg/L	43.2	44.9	45.5	49.2	49.6	52.4	47.5	52.4	43.2	---
遊 離 炭 酸	mg/L	1.8	1.3	1.8	1.3	1.8	2.2	1.7	2.2	1.3	3mg/L以下
硬 度	mg/L	48.0	49.7	50.0	53.2	52.7	57.0	51.8	57.0	48.0	---
有 機 物 等 (KMnO4 消 費 量)	mg/L	1.23	0.97	1.32	0.96	1.11	1.12	1.12	1.32	0.96	---
一 般 細 菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大 腸 菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
ジ ェ オ ス ミ ン	ng/L	1.5	3.1	2.5	5.2	1.9	4.0	3.0	5.2	1.5	10以下
2 - M I B	ng/L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10以下
蒸 発 残 留 物	mg/L	70.0	76.0	66.0	86.0	91.0	96.0	80.8	96.0	66.0	500以下

検査地点	賢島駅市営駐車場							平均値	最大値	最小値	水質基準値等
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
気 温		16.7	21.1	26.8	33.3	32.1	23.4	25.6	33.3	16.7	---
水 温		16.1	22.4	23.3	29.2	28.9	25.2	24.2	29.2	16.1	---
残 留 塩 素	mg/L	0.36	0.26	0.36	0.32	0.53	0.30	0.36	0.53	0.26	---
p H		7.61	7.73	7.89	7.71	7.49	7.80	7.71	7.89	7.49	5.8～8.3
色 度	度	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	5以下
濁 度	度	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	2以下
ア ル カ リ 度	mg/L	35.8	38.3	35.5	40.0	18.3	45.7	35.6	45.7	18.3	---
遊 離 炭 酸	mg/L	1.3	1.3	0.9	1.3	1.1	1.3	1.2	1.3	0.9	3mg/L以下
硬 度	mg/L	41.0	43.0	40.5	46.2	23.0	50.0	40.6	50.0	23.0	---
有機物等 (KMnO4消費量)	mg/L	0.76	0.62	0.59	0.78	0.79	0.43	0.66	0.79	0.43	---
一般細菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
ジエオスミン	ng/L	1.2	2.1	1.6	3.3	0.3	1.7	1.7	3.3	0.3	10以下
2-MIB	ng/L	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.2	1.2	0.0	10以下
蒸発残留物	mg/L	67.0	70.0	64.0	81.0	62.0	96.0	73.3	96.0	62.0	500以下

検査地点	五 知 ポ ン プ 所							平均値	最大値	最小値	水質基準値等
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
気 温		15.5	21.4	24.2	28.2	26.6	21.4	22.9	28.2	15.5	---
水 温		13.5	19.1	20.9	25.9	26.4	22.7	21.4	26.4	13.5	---
残 留 塩 素	mg/L	0.48	0.52	0.46	0.44	0.45	0.52	0.48	0.52	0.44	---
p H		7.74	7.70	7.56	7.64	7.56	7.59	7.63	7.74	7.56	5.8～8.3
色 度	度	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	1.6	0.6	1.6	0.3	5以下
濁 度	度	0.02	0.00	0.03	0.06	0.00	0.01	0.02	0.06	0.00	2以下
ア ル カ リ 度	mg/L	41.1	45.2	45.9	49.9	50.7	51.9	47.5	51.9	41.1	---
遊 離 炭 酸	mg/L	1.8	2.0	1.8	1.8	1.1	2.2	1.8	2.2	1.1	3mg/L以下
硬 度	mg/L	47.0	49.8	51.2	52.7	54.5	56.0	51.9	56.0	47.0	---
有 機 物 等 (KMnO4 消 費 量)	mg/L	1.20	1.38	1.10	1.53	1.36	1.88	1.41	1.88	1.10	---
一 般 細 菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大 腸 菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
ジ ェ オ ス ミ ン	ng/L	1.4	3.4	2.0	5.9	0.0	2.2	2.5	5.9	0.0	10以下
2 - M I B	ng/L	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	10以下
蒸 発 残 留 物	mg/L	78.0	78.0	76.0	86.0	95.0	105.0	86.3	105.0	76.0	500以下

検査地点	的 矢 駐 車 場							平均値	最大値	最小値	水質基準値等
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
気 温		17.4	22.3	28.4	32.0	31.2	21.5	25.5	32.0	17.4	---
水 温		15.7	21.4	22.9	28.9	28.9	24.8	23.8	28.9	15.7	---
残 留 塩 素	mg/L	0.38	0.32	0.38	0.31	0.33	0.34	0.34	0.38	0.31	---
pH		7.77	7.84	7.74	7.75	7.75	7.85	7.78	7.85	7.74	5.8～8.3
色 度	度	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	5以下
濁 度	度	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	2以下
ア ル カ リ 度	mg/L	42.9	45.2	45.5	49.7	50.3	52.4	47.7	52.4	42.9	---
遊 離 炭 酸	mg/L	1.3	1.3	1.3	1.3	0.9	1.3	1.2	1.3	0.9	3mg/L以下
硬 度	mg/L	47.0	50.0	51.0	54.0	53.9	57.0	52.2	57.0	47.0	---
有機物等 (KMnO4消費量)	mg/L	1.17	0.97	1.03	1.19	1.17	1.27	1.13	1.27	0.97	---
一 般 細 菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大 腸 菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
ジ ェ オ ス ミ ン	ng/L	1.5	3.2	2.2	5.6	0.0	2.2	2.5	5.6	0.0	10以下
2 - M I B	ng/L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10以下
蒸 発 残 留 物	mg/L	66.0	76.0	70.0	88.0	96.0	109.0	84.2	109.0	66.0	500以下

検査地点	三ヶ所区民センター							平均値	最大値	最小値	水質基準値等
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
気 温		17.8	21.2	27.5	32.7	30.7	20.3	25.0	32.7	17.8	---
水 温		16.6	22.1	23.6	29.2	29.3	25.1	24.3	29.3	16.6	---
残 留 塩 素	mg/L	0.28	0.23	0.26	0.21	0.19	0.19	0.23	0.28	0.19	---
p H		7.70	7.63	7.57	7.57	7.50	7.61	7.60	7.70	7.50	5.8～8.3
色 度	度	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	5以下
濁 度	度	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	2以下
ア ル カ リ 度	mg/L	41.8	44.6	46.0	49.8	50.2	52.2	47.4	52.2	41.8	---
遊 離 炭 酸	mg/L	1.3	2.2	2.2	2.2	1.3	2.2	1.9	2.2	1.3	3mg/L以下
硬 度	mg/L	47.5	49.8	50.5	53.5	54.1	56.5	52.0	56.5	47.5	---
有 機 物 等 (KMnO4 消 費 量)	mg/L	1.36	1.32	1.13	1.22	1.23	1.40	1.28	1.40	1.13	---
一 般 細 菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大 腸 菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
ジ ェ オ ス ミ ン	ng/L	1.6	3.5	2.3	5.9	0.5	2.1	2.7	5.9	0.5	10以下
2 - M I B	ng/L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10以下
蒸 発 残 留 物	mg/L	67.0	75.0	68.0	82.0	88.0	105.0	80.8	105.0	67.0	500以下

検査地点	南 張 配 水 池							平均値	最大値	最小値	水質基準値等
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
気 温		18.4	19.6	28.0	33.3	32.6	23.3	25.9	33.3	18.4	---
水 温		16.6	21.0	22.4	28.3	28.4	24.8	23.6	28.4	16.6	---
残 留 塩 素	mg/L	0.38	0.27	0.20	0.38	0.41	0.40	0.34	0.41	0.20	---
p H		7.77	7.75	7.63	7.74	7.54	7.78	7.70	7.78	7.54	5.8～8.3
色 度	度	0.1	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1	5以下
濁 度	度	0.01	0.01	0.01	0.08	0.00	0.00	0.02	0.08	0.00	2以下
ア ル カ リ 度	mg/L	28.9	27.8	25.6	28.5	21.2	25.4	26.2	28.9	21.2	---
遊 離 炭 酸	mg/L	0.9	0.9	0.9	0.0	0.9	0.7	0.7	0.9	0.0	3mg/L以下
硬 度	mg/L	34.5	34.7	33.0	37.1	25.6	30.2	32.5	37.1	25.6	---
有 機 物 等 (KMnO4 消 費 量)	mg/L	0.66	0.72	0.62	0.65	0.60	1.02	0.71	1.02	0.60	---
一 般 細 菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大 腸 菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
ジ ェ オ ス ミ ン	ng/L	1.0	1.4	1.0	0.8	0.1	0.7	0.8	1.4	0.1	10以下
2 - M I B	ng/L	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.4	2.5	0.0	10以下
蒸 発 残 留 物	mg/L	52.0	59.0	48.0	60.0	70.0	68.0	59.5	70.0	48.0	500以下

検査地点	浜島ふるさと公園							平均値	最大値	最小値	水質基準値等
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
気 温		19.7	21.0	27.8	34.5	33.7	24.2	26.8	34.5	19.7	---
水 温		16.8	23.8	26.9	30.5	32.5	24.4	25.8	32.5	16.8	---
残 留 塩 素	mg/L	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.18	0.13	0.20	0.10	---
p H		7.86	8.02	8.12	7.98	8.06	8.26	8.05	8.26	7.86	5.8～8.3
色 度	度	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	5以下
濁 度	度	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.02	0.00	2以下
ア ル カ リ 度	mg/L	28.2	27.3	29.2	28.9	31.9	25.7	28.5	31.9	25.7	---
遊 離 炭 酸	mg/L	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	3mg/L以下
硬 度	mg/L	34.0	34.3	36.0	35.1	36.8	30.5	34.5	36.8	30.5	---
有 機 物 等 (KMnO4 消 費 量)	mg/L	0.79	0.91	0.88	0.65	1.04	1.11	0.90	1.11	0.65	---
一 般 細 菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大 腸 菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
ジ ェ オ ス ミ ン	ng/L	0.9	1.4	0.9	1.3	0.0	0.6	0.9	1.4	0.0	10以下
2 - M I B	ng/L	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.3	1.9	0.0	10以下
蒸 発 残 留 物	mg/L	53.0	55.0	50.0	57.0	63.0	66.0	57.3	66.0	50.0	500以下

検査地点	松山集落センター							平均値	最大値	最小値	水質基準値等
	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月				
気 温		21.6	20.8	28.1	34.1	32.0	22.3	26.5	34.1	20.8	---
水 温		16.5	22.1	23.8	30.8	29.6	24.9	24.6	30.8	16.5	---
残 留 塩 素	mg/L	0.34	0.28	0.23	0.15	0.20	0.21	0.24	0.34	0.15	---
p H		7.64	7.64	7.54	7.58	7.51	7.58	7.58	7.64	7.51	5.8～8.3
色 度	度	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	5以下
濁 度	度	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	2以下
ア ル カ リ 度	mg/L	40.8	44.5	45.2	48.7	49.6	52.1	46.8	52.1	40.8	---
遊 離 炭 酸	mg/L	1.8	2.2	1.8	2.2	1.3	3.1	2.1	3.1	1.3	3mg/L以下
硬 度	mg/L	47.0	50.2	49.5	52.5	53.0	56.0	51.4	56.0	47.0	---
有 機 物 等 (KMnO4 消 費 量)	mg/L	1.10	1.35	0.81	1.38	1.17	1.33	1.19	1.38	0.81	---
一 般 細 菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100以下
大 腸 菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと
ジ ェ オ ス ミ ン	ng/L	1.4	3.1	2.5	5.0	4.3	2.6	3.2	5.0	1.4	10以下
2 - M I B	ng/L	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	10以下
蒸 発 残 留 物	mg/L	75.0	76.0	72.0	81.0	96.0	108.0	84.7	108.0	72.0	500以下