

様式第 5 号

回 答 書

令和 8 年 7 月 1 7 日

志摩市長 橋 爪 政 吉

質問項目	具体的な内容	回答
募集要項	<u>3. (2) 参加資格要件について</u> 当社は 7 月 1 日付で事業承継を実施しており、現在、「事務事業委託 1504 電気」の業種登録手続きを進めております。募集要項に定める参加資格要件との関係で、上記の状況であっても本案件への参加が可能か、ご教示いただけますでしょうか。あわせて、参加にあたり追加で必要となる手続き等がございましたら、ご教示願います。	以下の条件を満たすことで参加を認めることとします。 ・ 8 月 1 日時点で名簿登録を完了させること ・ 7 月 1 日時点で、事業承継が実施されたことが確認できる資料を提出すること ・ 8 月 1 日までに名簿登録を完了させる「誓約書」（任意様式）を提出すること
募集要項	<u>②企画提案書【任意様式】ホ) システム構築</u> 系統停電時（施設の非常用発電機が運転）の電気の流れを記載すること。とございますが、非常用発電機がわかる単線結線図も共有頂けますでしょうか。	本施設には非常用発電機は設置されておりません。募集要項「5. (1) ②ホ)」において「系統停電時（施設の非常用発電機が運転）の電気の流れ」等の記載を求めておりますが、非常用発電機がない前提での、系統停電時における電気の流れをご提案ください。
募集要項	<u>⑤PPA 料金単価及び太陽光発電設備導入前後の電気料金（参考見積）【任意様式】</u> 参考価格が 25 円/kWh（税込み）とありますが、提供単価に上限はございますでしょうか。	提供単価について上限額は設定しておりません。
仕様書	<u>4. 事業内容 (1) 事業概要</u> 蓄電池の導入は必須ではないで宜しかったですでしょうか。PCS の停電時の自立運転機能は無くても良いででしょうか。	本事業において、蓄電池の導入およびパワーコンディショナ（PCS）の停電時自立運転機能は必須要件としておりません。
仕様書	<u>4. 事業内容 (3) 契約単価（PPA 料金単価）</u> オに記載の 1/2 補助金の予算上限はございますでしょうか。	補助金の予算額は、1 9, 7 8 9 千円となります。

仕様書	<u>5. 事業実施について(3) 設計・施工・維持管理等 ウ 施工</u> 施工時に屋上へのアクセスで施設内の階段を利用する事は出来ますでしょうか。施工時に施設内のトイレを借用する事は出来ますでしょうか。	工事は原則として土曜日、日曜日、祝日、または長期休業期間（冬休み等）に行うものとし、防犯上の理由から、教職員が不在となる日の校舎内への立ち入りはできません。ただし、教職員が在籍し学校運営中である場合に限り、事前に市と協議の上、施設内の階段を使用することは可能です。 また、校舎内のトイレは使用できませんが、事前に市と協議の上、敷地内の「屋外便所」に限り使用を認めます。
仕様書	<u>別紙 2 予想されるリスクと責任分担</u> 事業の中止や延期では無いのですが、防水層含む建物改修での一時移設等に係る費用は貴市負担でよろしかったでしょうか。	仕様書「5.（1）オ」に記載のとおり、本市の負担となります。
審査要項 別紙 審査基準	<u>別紙 ヒアリング審査 審査基準</u> 提案価格 PPA 単価について、配点方法はそのようになりますでしょうか例えば、最安業者が 7 点で次点が 6 点、次が 5 点とかの対象評価とか、参考価格を 4 点とするような絶対評価とかなにか基準はございますでしょうか。	審査要項の配点基準のとおり、絶対評価（5 段階評価）となります。単価の順位による相対的な配点ではなく、提示された単価に加え、算出根拠の妥当性などを評価します。
その他	構造を検討するにあたり、必要な書類は、貴市にてご準備いただける認識で問題ないでしょうか。	構造検討に必要な既存施設の建築工事図面等の資料は、市が保有している範囲において貸与が可能です。ただし、市が保有していない詳細なデータが必要となる場合や、図面が現況と異なる場合については、仕様書「5.（2）」に記載のとおり、事業者の責任と負担において実施してください。