

専用水道立入検査調査票

立入検査日	年 月 日		
検査員氏名			
立会人			
施設の名称			
施設の所在地	三重県志摩市		
施設の主な用途・構造			
特定建築物該当の有無	有 無		
設置者の氏名または名称			
設置者の住所			
水源の種別及び取水点	上水、地表水、地下水、その他()		
浄水方法	緩速ろ過 急速ろ過 膜ろ過 滅菌のみ その他()		
水道技術管理者氏名			
現在給水人口・日最大給水量	人・		m ³ /日
水槽1	区分	受水槽 高置水槽	
	設置場所		
	構造・材質	FRP ステンレス その他()	
	有効容量	m ³	
水槽2	区分	受水槽 高置水槽	
	設置場所		
	構造・材質	FRP ステンレス その他()	
	有効容量	m ³	
水槽3	区分	受水槽 高置水槽	
	設置場所		
	構造・材質	FRP ステンレス その他()	
	有効容量	m ³	
施設及びその管理の状態に関する検査		判定基準	
1	水槽周囲の状態	点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されていること。	
		清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと。	
		水槽周辺にたまり水、湧水等がないこと。	
		施錠または柵の設置により関係者以外の侵入を防いでいるか。	
2	水槽本体の状態	点検、清掃、修理等に支障のない形状であること。	
		亀裂し、または漏水している箇所がないこと。	
		雨水等が入り込む開口部や接合部のすき間がないこと。	
		水位電極部、揚水管等の接合部が固定され、防水密閉されていること。	
3	水槽上部の状態	水槽上部は水たまりができない状態であり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと。	
		水槽ふたの上には他の設備機器等が置かれていないこと。	
		水槽の上床盤の上には水を汚染するおそれのある設備、機器等が置かれていないこと。	

4	水槽内部の状態 ※水槽の沈積物がおおむね年間3cmを超えない程度にあること。	汚泥、赤さび等の沈積物、槽内壁または内部構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在しないこと。	
		掃除が定期的に行われていることが明らかであること。	
		外壁の塗装の劣化等により光が透過する状態になっていないこと。	
		当該施設以外の配管設備が設置されていないこと。	
		流入口と流出口が近接していないこと。	
		水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと。	
5	水槽のマンホールの状態	ふたが防水密閉型のものであって、ほこりその他衛生上有害なものが入らないものであり、点検等を行う者以外の者が容易に開閉できないものであること。	
		マンホール面は、槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること。	
6	水槽のオーバーフロー管の状態	管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。	
		管端部の防虫網が確認でき、正常であること。また、網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。	
		管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流の防止に十分な距離であること。	
7	水槽の通気管の状態	管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること。	
		管端部の防虫網が確認でき、正常であること。また、網目の大きさは虫等の侵入を防ぐのに十分なものであること。	
		通気管として十分な有効断面積を有するものであること。	
8	水槽の水抜き管の状態	管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流の防止に十分な距離であること。	
9	給水管等の状態 ※水質検査の基準を満たしていない場合であって、原因が不明のときに必要に応じて行う。	当該施設以外の配管設備と直接連結されていないこと。	
		水を汚染するおそれのある設備の中を貫通していないこと。	
10	取水施設	施錠または柵の設置により関係者以外の侵入を防いでいるか。	
		水源付近の衛生確保は十分か。	
		上水とクロスコネクションとなっていないか。	
11	浄水施設	施錠または柵の設置により関係者以外の侵入を防いでいるか。	
		取水量は適切か。	
		清掃は行われているか。汚物、廃棄物はないか。	
		薬品注入量は適切か。また、在庫、保存は適切か。	

給水栓における水質の検査		判定基準	
1	色【毎日検査】	異常な色が認められないこと。	
2	濁り【毎日検査】	異常な濁りが認められないこと。	
3	残留塩素【毎日検査】	0.1mg/L以上であること。	
4	毎月検査の実施	検査項目は適切か。	
5	全項目検査の実施【年1回】	結果は基準を満たしているか。	
6	異常があった場合の措置	異常があった場合は検査機関に依頼して必要な項目の検査を行っているか。	
7	原水の水質検査を行っているか。		
書類の整理等に関する検査		判定基準	
1	専用水道の設備の配置・構造・材質・機能及び系統を明らかにした図面。		
2	受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図。		
3	水槽の掃除の記録(年1回以上)。清掃業者名:		
4	水質検査の記録。(毎日、月1回、3か月に1回、年1回)【5年保存】		
5	水質検査計画。向こう1年間の定期及び臨時水質検査の内容(検査頻度、採水場所、検査項目など)を記載した書面。		
6	厚生労働大臣の登録を受けた検査機関との水質検査委託契約に関する書類。		
7	施設の維持管理点検記録。(10m ³ 以上は月1回程度、それ以下は年1回程度。)		
8	危機管理マニュアル。地震、風水害、水質異常などにより水道施設が被害を受けた場合の対応方法や関係連絡先を記載した書面。		
9	職員の健康診断書。赤痢、腸チフス、パラチフス等病原体が便中に排泄される伝染病について6か月に1回以上の検査を行っているかの記録。【1年保存】		
10	各種専用水道届出書(控え)。		
11	技術管理者届(資格、実務経験等適正か)。		