令和6年度 配水池等水質検査結果書

1. 南張配水池

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨					
	気温	℃	19.6	19.6	24.0	31.9	30.6	28.3	25.7	31.9	19.6		
	水温	℃	17.7	18.8	21.6	25.2	29.3	27.5	23.4	29.3	17.7		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.02	---	0.02	---	0.03	---	0.02	0.03	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.000002	0.000003	0.000005	0.000001 未満	0.000003	0.000001 未満	0.000002	0.000005	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.3	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.8	7.7	7.6	7.9	7.4	7.7	7.9	7.4	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.35	0.29	0.32	0.36	0.39	0.26	0.33	0.39	0.26	0.1 以上	

2. 浜島ふるさと公園

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨					
	気温	℃	21.2	21.2	25.8	32.0	34.0	29.1	27.2	34.0	21.2		
	水温	℃	17.7	21.0	21.7	29.7	33.2	30.8	25.7	33.2	17.7		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	---	0.02	---	0.04	---	0.05	0.04	0.05	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.000002	0.000002	0.000005	0.000001 未満	0.000003	0.000001 未満	0.000002	0.000005	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.9	7.7	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	7.7	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.26	0.19	0.14	0.18	0.17	0.10	0.17	0.26	0.10	0.1 以上	

令和6年度 配水池等水質検査結果書
3. 登茂山公園

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇・雨	雨・雨	曇・雨	晴・晴	曇・曇	晴・晴					
	気温	℃	18.8	22.4	19.5	28.9	30.1	22.4		30.1	18.8		
	水温	℃	18.4	21.6	23.7	28.9	29.0	26.2		29.0	18.4		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0		0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	---	0.03	---	0.05	---	0.05	0.01 未満	0.05	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000003	0.000003	0.000001 未満	0.000002	0.000001	0.000001 未満	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6	0.0003 未満	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	0.0	8.1	7.9	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.24	0.22	0.24	0.18	0.26	0.25	0.05 未満	0.26	0.18	0.1 以上	

4. 波切漁港

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇・雨	雨・雨	曇・雨	晴・晴	曇・曇	晴・晴					
	気温	℃	18.6	21.6	19.4	30.3	27.2	20.7	23.0	30.3	18.6		
	水温	℃	20.5	23.7	25.6	32.8	34.7	31.8	28.2	34.7	20.5		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.04	---	0.05	---	0.05	---	0.05	0.05	0.04	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.33	0.25	0.29	0.25	0.24	0.18	0.26	0.33	0.18	0.1 以上	

令和6年度 配水池等水質検査結果書
5. 安乗漁港

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇・雨	曇・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴					
	気温	℃	15.6	20.0	22.3	28.7	29.7	29.3	24.3	29.7	15.6		
	水温	℃	19.3	19.1	21.1	24.4	27.8	27.0	23.1	27.8	19.1		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	---	0.03	---	0.02	---	0.05	0.03	0.05	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	5 以下									
51	濁度	度	0.05 未満	2 以下									
	遊離残留塩素	mg/L	0.19	0.25	0.28	0.26	0.19	0.20	0.23	0.28	0.19	0.1 以上	

6. 賢島観光駐車場

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨					
	気温	℃	17.9	17.8	23.7	30.6	30.7	27.7	24.7	30.7	17.8		
	水温	℃	18.4	17.9	22.5	29.8	33.3	28.7	25.1	33.3	17.9		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	---	0.03	---	0.04	---	0.05	0.04	0.05	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001 未満	0.000003	0.000001 未満	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.6	0.5	0.7	0.4	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.8	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.28	0.28	0.29	0.42	0.23	0.27	0.30	0.42	0.23	0.1 以上	

令和6年度 配水池等水質検査結果書

7. 志摩市学校給食センター

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇・雨	雨・雨	曇・雨	晴・晴	曇・曇	晴・晴					
	気温	℃	20.2	22.1	19.6	31.8	28.2	25.0	24.5	31.8	19.6		
	水温	℃	21.2	23.6	26.3	33.8	32.1	31.2	28.0	33.8	21.2		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.04	---	0.05	---	0.04	---	0.04	0.05	0.04	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.8	7.9	7.7	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.21	0.19	0.14	0.19	0.19	0.21	0.14	0.1 以上	

8. 立神ふれあいセンター

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇・雨	雨・雨	曇・雨	晴・晴	曇・曇	晴・晴					
	気温	℃	19.6	21.8	19.4	32.7	28.1	27.0	24.8	32.7	19.4		
	水温	℃	18.8	21.9	24.3	28.9	30.5	29.3	25.6	30.5	18.8		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.04	---	0.04	---	0.04	---	0.04	0.04	0.04	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.6	7.8	7.5	7.7	7.6	7.7	7.8	7.5	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.27	0.31	0.35	0.22	0.20	0.28	0.27	0.35	0.20	0.1 以上	

令和6年度 配水池等水質検査結果書

9. 五知ポンプ所

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇・雨	曇・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴					
	気温	℃	16.2	17.4	19.3	22.8	24.9	25.9	21.1	25.9	16.2		
	水温	℃	16.7	17.2	20.2	21.1	26.6	25.3	21.2	26.6	16.7		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	---	0.02	---	0.02	---	0.04	0.03	0.04	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000003	0.000001 未満	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.6	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	0.5 未満	0.7	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.47	0.48	0.49	0.54	0.30	0.38	0.44	0.54	0.30	0.1 以上	

10. 三ヶ所区民センター

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇・雨	曇・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴					
	気温	℃	15.9	19.7	21.3	26.4	30.7	29.6	23.9	30.7	15.9		
	水温	℃	18.6	19.8	20.6	24.0	30.4	29.0	23.7	30.4	18.6		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.03	---	0.03	---	0.05	---	0.04	0.05	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下					
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.6	7.8	7.6	7.7	7.7	19.1	76.0	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下					
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下					
	遊離残留塩素	mg/L	0.22	0.27	0.32	0.32	0.15	0.15	0.24	0.32	0.15	0.1 以上	

令和6年度 配水池等水質検査結果書

11. 松山集落センター

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨					
	気温	℃	22.3	20.7	26.4	31.0	34.7	25.7	26.8	34.7	20.7		
	水温	℃	17.9	19.9	22.1	27.9	32.1	28.3	24.7	32.1	17.9		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.03	---	0.03	---	0.05	---	0.04	0.05	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000004	0.000001 未満	0.000002	0.000004	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.8	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.23	0.29	0.29	0.30	0.18	0.23	0.25	0.30	0.18	0.1 以上	

12. 的矢駐車場

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇・雨	曇・雨	晴・晴	雨・曇	晴・晴	晴・晴					
	気温	℃	15.8	20.3	21.6	27.1	31.8	29.9	24.4	31.8	15.8		
	水温	℃	17.9	19.2	21.0	23.7	30.2	29.5	23.6	30.2	17.9		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	---	0.03	---	0.02	---	0.05	0.03	0.05	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下									
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.6	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	5 以下									
51	濁度	度	0.05 未満	2 以下									
	遊離残留塩素	mg/L	0.21	0.35	0.38	0.40	0.31	0.23	0.31	0.40	0.21	0.1 以上	