令和8年度 前期分原水水質検査結果書 （神路ダム）

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	備考
	天候（前日・当日）		曇 ・ 曇	晴 ・ 晴	曇 ・ 曇	晴 ・ 曇	曇 ・ 晴	雨 ・ 雨				
	気温	℃	17.4	25.0	23.2	30.2	26.4	24.0	24.4	30.2	17.4	
	水温	℃	16.7	22.1	22.6	29.2	28.9	24.9	24.1	29.2	16.7	
1	一般細菌	個/ml	3200	250	160	1100	970	460	1023	3200	160	
2	大腸菌	---	陽性	陽性	陰性	陽性	陰性	陽性				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
8	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.005	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.005	0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
21	塩素酸	mg/L										
22	クロロ酢酸	mg/L										
23	クロロホルム	mg/L										
24	ジクロロ酢酸	mg/L										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L										
26	臭素酸	mg/L										
27	総トリハロメタン	mg/L										
28	トリクロロ酢酸	mg/L										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L										
30	ブロモホルム	mg/L										
31	ホルムアルデヒド	mg/L										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.05	0.03	0.02 未満	0.07	0.02 未満	0.03	0.07	0.02 未満	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.06	0.03	0.03 未満	0.03 未満	0.06	0.04	0.03	0.06	0.03 未満	
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	5.0	4.6	4.8	4.9	5.0	4.9	5.0	4.6	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.079	0.047	0.015	0.037	0.067	0.054	0.050	0.079	0.015	
38	塩化物イオン	mg/L	6.1	6.3	5.8	5.9	5.9	5.7	6.0	6.3	5.7	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	51	52	43	47	51	50	49	52	43	
40	蒸発残留物	mg/L	95	83	79	89	76	61	81	95	61	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000003	0.000001	0.000006	0.000008	0.000004	0.000004	0.000008	0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
45	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
46	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	1.4	1.3	1.4	1.6	1.7	1.4	1.5	1.7	1.3	
47	pH値	---	8.2	7.9	7.8	7.8	8.1	7.5	7.9	8.2	7.5	
48	味	---										
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	度	4.2	3.0	3.1	3.7	5.8	4.8	4.1	5.8	3.0	
51	濁度	度	1.40	2.40	1.20	1.60	4.50	1.40	2.08	4.50	1.20	

令和8年度 前期分原水水質検査結果書 （磯部浄水場　原水）

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	備考
	天候（前日・当日）		晴　・　雨	晴　・　曇	晴　・　雨	晴　・　晴	晴　・　曇	雨　・　雨				
	気温	℃	17.4	20.6	23.1	34.0	27.0	24.0	24.4	34.0	17.4	
	水温	℃	16.9	18.2	21.0	20.7	24.8	25.6	21.2	25.6	16.9	
1	一般細菌	個/ml	610	370	160	290	570	450	408	610	160	
2	大腸菌	---	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性				
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
8	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004	0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	
21	塩素酸	mg/L										
22	クロロ酢酸	mg/L										
23	クロロホルム	mg/L										
24	ジクロロ酢酸	mg/L										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L										
26	臭素酸	mg/L										
27	総トリハロメタン	mg/L										
28	トリクロロ酢酸	mg/L										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L										
30	ブロモホルム	mg/L										
31	ホルムアルデヒド	mg/L										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.03	0.02 未満	0.03	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.03	0.02 未満	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.04	0.08	0.06	0.06	0.08	0.11	0.07	0.11	0.04	
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.3	5.1	5.3	4.9	5.0	4.8	5.1	5.3	4.8	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.060	0.125	0.090	0.074	0.170	0.287	0.134	0.287	0.060	
38	塩化物イオン	mg/L	6.2	6.2	6.3	5.8	6.0	5.9	6.1	6.3	5.8	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	54	53	54	54	55	53	54	55	53	
40	蒸発残留物	mg/L	82	72	92	73	82	77	80	92	72	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001 未満	0.000002	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001 未満	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	
45	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	
46	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	1.1	1.0	1.2	0.8	1.1	1.3	1.1	1.3	0.8	
47	pH値	---	7.6	7.5	7.5	7.3	7.1	7.1	7.4	7.6	7.1	
48	味	---										
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				
50	色度	度	4.6	6.0	3.3	4.8	6.9	12.0	6.3	12.0	3.3	
51	濁度	度	1.10	2.30	1.10	1.60	2.00	3.70	1.97	3.70	1.10	
	アンモニア態窒素	mg/L	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	

令和8年度 前期分浄水水質検査結果書 （磯部浄水場　浄水）

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候（前日・当日）		晴　・　雨	晴　・　曇	晴　・　雨	晴　・　晴	晴　・　曇	雨　・　雨					
	気温	℃	17.4	20.6	22.2	34.0	27.0	24.0	24.2	34.0	17.4		
	水温	℃	16.9	18.1	21.1	20.7	24.7	25.6	21.2	25.6	16.9		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	----	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.003 以下	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.0005 以下	
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
8	六価クロム及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.02 以下	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.04 以下	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1 未満	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1 未満	0.1	0.3	0.1 未満	10 以下	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.8 以下	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	1 以下	
14	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.002 以下	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.04 以下	
17	ジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.02 以下	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
20	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
21	塩素酸	mg/L	0.08	0.08	0.11	0.12	0.15	0.19	0.12	0.19	0.08	0.6 以下	
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下	
23	クロロホルム	mg/L	0.009	0.009	0.009	0.007	0.013	0.020	0.011	0.020	0.007	0.06 以下	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.003	0.004	0.002 未満	0.004	0.002 未満	0.03 以下	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.1 以下	
26	臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.01 以下	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02	0.1 以下	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.002 未満	0.002 未満	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.002 未満	0.03 以下	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.007	0.007	0.006	0.009	0.011	0.008	0.011	0.006	0.03 以下	
30	ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.09 以下	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.08 以下	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	1 以下	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07	0.06	0.07	0.04	0.03	0.03	0.05	0.07	0.03	0.2 以下	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.3 以下	
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	1 以下	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.3	5.9	6.4	5.7	6.1	6.2	6.1	6.4	5.7	200 以下	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.05 以下	
38	塩化物イオン	mg/L	8.3	8.2	8.4	8.2	8.5	8.8	8.4	8.8	8.2	200 以下	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	53	54	55	55	52	53	54	55	52	300 以下	
40	蒸発残留物	mg/L	77	64	85	72	83	69	75	85	64	500 以下	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.2 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001 未満	0.000003	0.000003	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.02 以下	
45	フェノール類	mg/L	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.005 以下	
46	有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	----	7.7	7.6	7.7	7.4	7.3	7.5	7.5	7.7	7.3	5.8以上8.6以下	
48	味	----	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	----	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.70	0.64	0.68	0.67	0.76	0.81	0.71	0.81	0.64	0.1 以上	