令和8年度　配水池等水質検査結果書

1. 南張配水池

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　曇	晴　・　晴	曇　・　曇	晴　・　曇	曇　・　晴	雨　・　雨					
	気温	℃	20.2	24.4	26.7	29.8	26.9	24.3	25.4	29.8	20.2		
	水温	℃	16.7	20.6	21.4	27.4	27.0	25.4	23.1	27.4	16.7		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.02	・・・	0.02	・・・	0.04	・・・	0.03	0.04	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000003	0.000003	0.000001 未満	0.000003	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.7	7.6	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.28	0.38	0.39	0.36	0.31	0.22	0.32	0.39	0.22	0.1 以上	

2. 浜島ふるさと公園

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　曇	晴　・　晴	曇　・　曇	晴　・　曇	曇　・　晴	雨　・　雨					
	気温	℃	20.3	26.9	27.6	29.8	32.4	25.0	27.0	32.4	20.3		
	水温	℃	19.3	21.4	22.7	29.5	28.3	26.8	24.7	29.5	19.3		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	・・・	0.02	・・・	0.03	・・・	0.04	0.03	0.04	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000003	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	3 以下	
47	pH値	---	7.9	7.8	7.8	7.7	8.0	8.1	7.9	8.1	7.7	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.15	0.19	0.17	0.14	0.10	0.10	0.14	0.19	0.10	0.1 以上	

令和8年度　配水池等水質検査結果書

3. 登茂山公園

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　晴	晴　・　曇	曇　・　曇	晴　・　晴	晴　・　晴	曇　・　晴					
	気温	℃	18.8	25.7	26.8	37.3	29.2	30.7	28.1	37.3	18.8		
	水温	℃	18.1	22.4	23.8	28.3	29.8	27.1	24.9	29.8	18.1		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	・・・	0.03	・・・	0.03	・・・	0.03	0.03	0.03	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.5	3 以下	
47	pH値	---	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	8.1	8.0	8.1	7.9	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.38	0.25	0.28	0.38	0.31	0.29	0.32	0.38	0.25	0.1 以上	

4. 波切漁港

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　晴	晴　・　曇	曇　・　曇	晴　・　晴	晴　・　晴	曇　・　晴					
	気温	℃	17.7	21.7	25.3	30.3	30.8	27.1	25.5	30.8	17.7		
	水温	℃	19.8	24.3	26.7	31.0	29.2	28.2	26.5	31.0	19.8		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.02	・・・	0.04	・・・	0.06	・・・	0.04	0.06	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.5	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.41	0.31	0.36	0.35	0.24	0.31	0.33	0.41	0.24	0.1 以上	

令和8年度　配水池等水質検査結果書

5. 安乗漁港

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴　・　雨	晴　・　曇	晴　・　雨	晴　・　晴	晴　・　曇	雨　・　雨					
	気温	℃	18.7	24.2	19.4	31.3	27.1	26.6	24.6	31.3	18.7		
	水温	℃	18.2	19.4	22.6	24.9	27.6	26.7	23.2	27.6	18.2		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	・・・	0.04	・・・	0.03	・・・	0.04	0.04	0.04	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.9	7.8	7.9	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.7	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.20	0.33	0.22	0.36	0.24	0.17	0.25	0.36	0.17	0.1 以上	

6. 賢島観光駐車場

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　曇	晴　・　晴	曇　・　曇	晴　・　曇	曇　・　晴	雨　・　雨					
	気温	℃	15.4	24.4	25.7	28.4	30.1	24.3	24.7	30.1	15.4		
	水温	℃	17.0	23.1	22.9	28.8	28.5	25.9	24.4	28.8	17.0		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	・・・	0.02	・・・	0.03	・・・	0.03	0.03	0.03	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000003	0.000002	0.000001 未満	0.000002	0.000002	0.000001 未満	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	0.5	0.7	0.4	3 以下	
47	pH値	---	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.42	0.34	0.41	0.40	0.28	0.28	0.36	0.42	0.28	0.1 以上	

令和8年度　配水池等水質検査結果書

7. 志摩市学校給食センター

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　晴	晴　・　曇	曇　・　曇	晴　・　晴	晴　・　晴	曇　・　晴					
	気温	℃	19.8	24.6	24.8	33.0	29.7	28.3	26.7	33.0	19.8		
	水温	℃	19.4	24.8	25.8	31.7	32.8	26.7	26.9	32.8	19.4		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.02	・・・	0.04	・・・	0.05	・・・	0.04	0.05	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000003	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.9	7.9	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.9	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.29	0.14	0.15	0.26	0.20	0.23	0.21	0.29	0.14	0.1 以上	

8. 立神ふれあいセンター

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　晴	晴　・　曇	曇　・　曇	晴　・　晴	晴　・　晴	曇　・　晴					
	気温	℃	19.5	24.5	27.7	31.7	31.6	29.3	27.4	31.7	19.5		
	水温	℃	18.4	22.2	23.8	27.9	30.0	25.8	24.7	30.0	18.4		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.02	・・・	0.03	・・・	0.05	・・・	0.03	0.05	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.26	0.25	0.26	0.31	0.22	0.34	0.27	0.34	0.22	0.1 以上	

令和8年度 配水池等水質検査結果書

9. 五知ポンプ所

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴 ・ 雨	晴 ・ 曇	晴 ・ 雨	晴 ・ 晴	晴 ・ 曇	雨 ・ 雨					
	気温	℃	16.2	17.1	19.1	25.9	26.0	23.2	21.3	26.0	16.2		
	水温	℃	15.9	16.4	18.8	22.0	23.6	23.9	20.1	23.9	15.9		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	・・・	0.03	・・・	0.03	・・・	0.05	0.04	0.05	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000003	0.000003	0.000001 未満	0.000003	0.000001 未満	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.8	7.8	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.5	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.35	0.40	0.48	0.48	0.37	0.40	0.41	0.48	0.35	0.1 以上	

10. 三ケ所区民センター

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴 ・ 雨	晴 ・ 晴	晴 ・ 雨	晴 ・ 晴	晴 ・ 曇	雨 ・ 雨					
	気温	℃	17.5	25.1	19.4	32.0	27.5	26.1	24.6	32.0	17.5		
	水温	℃	18.9	22.4	23.2	25.4	29.3	26.8	24.3	29.3	18.9		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.04	・・・	0.03	・・・	0.04	・・・	0.04	0.04	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.7	7.8	7.6	7.4	7.6	7.7	7.8	7.4	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.08	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.08	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.10	0.28	0.24	0.34	0.24	0.16	0.23	0.34	0.10	0.1 以上	

令和8年度　配水池等水質検査結果書

11. 桧山集落センター

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		曇　・　曇	晴　・　晴	曇　・　曇	晴　・　曇	曇　・　晴	雨　・　雨					
	気温	℃	17.9	24.4	25.7	31.4	31.6	23.7	25.8	31.6	17.9		
	水温	℃	18.0	21.9	23.1	28.8	28.4	25.2	24.2	28.8	18.0		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.03	・・・	0.02	・・・	0.04	・・・	0.03	0.04	0.02	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	3 以下	
47	pH値	---	7.8	7.7	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.8	7.4	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.13	0.33	0.36	0.20	0.22	0.15	0.23	0.36	0.13	0.1 以上	

12. 的矢駐車場

No	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平均値	最大値	最小値	基準値等	備考
	天候(前日・当日)		晴　・　雨	晴　・　曇	晴　・　雨	晴　・　晴	晴　・　曇	雨　・　雨					
	気温	℃	17.8	22.2	19.2	34.4	29.2	26.4	24.9	34.4	17.8		
	水温	℃	19.4	20.2	23.4	25.7	30.1	26.6	24.2	30.1	19.4		
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下	
2	大腸菌	---	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				検出されないこと	
27	総トリハロメタン	mg/L	・・・	0.03	・・・	0.03	・・・	0.03	0.03	0.03	0.03	0.1 以下	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001 未満	0.000003	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001 未満	0.00001 以下	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.000001	0.000001 未満	0.00001 以下	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	3 以下	
47	pH値	---	7.9	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	5.8以上8.6以下	
48	味	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
49	臭気	---	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常でないこと	
50	色度	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	5 以下	
51	濁度	度	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	2 以下	
	遊離残留塩素	mg/L	0.22	0.37	0.31	0.35	0.37	0.22	0.31	0.37	0.22	0.1 以上	