




特記仕様書(電気設備)		
1. 施工基準	図面及び特記仕様書に記載のない事項については以下による。 ・建築工事特記仕様書、機械設備工事特記仕様書（包含工事の場合） ・建築公共工事共通仕様書（平成24年7月） ・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成25年版」 「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）平成25年版」 「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）平成25年版」 「電気設備工事監理指針平成25年版」 ・国土交通省国土技術政策総合研究所及び独立行政法人 建築研究所監修 「建築設備耐震設計・施工指針（2008年版）」 ・電気設備に関する技術基準を定める省令（電気設備技術基準） ・所轄電力供給者内規 ・消防関係法規（所轄署指導要領含む） ・その他、関連法規、関係諸基準 ・機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、それぞれの標準仕様書を適用する。	3. 工事項目
2. 一般事項	工事の詳細については、本設計図面及び仕様書による他、上記各施工基準に準拠し、監督員指示の下に入念かつ誠実に施工すること。取り合い等の不明な点や施工上の困難・不都合、図面上的の誤記及び記載漏れ等により起因する問題点及び疑義、設計図書のどおりに施工することと将来不具合が発生しうると予想される場合については、その都度、監督員と協議の上、改善策を講じること。他工事との取合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努めること。なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は監督員の指示により手直し施工を行うこと。	1. 電灯幹線設備 2. 電灯コンセント設備 3. 弱電配管設備 4. 既設引込撤去

電気設備図示記号	
記 号	名 称
	B Q 3 5 0 3 1 W K
	X D N D 0 1 7 8 W ・ A
	2 灯 用
	壁 付
	片 切
	2 P 1 5 A E 極 × 2
	ポ ー ル X D D C 1 2 6 3 W ・ A



-----	IV 1.6×2 E1.6 (VE16)
-----	IV 1.6×3 E1.6 (VE16)
-----	IV 1.6×4 E1.6 (VE22)
-----	IV 1.6×5 E1.6 (VE22)

-----	VF1.6-2C
-----	VF1.6-3C
-----	VF1.6-2C + 3C
-----	地中埋設

条数表示中で傾きの異なるものは接地線
壁内は電線管（P F）保護

	図面訂正年月日	特記事項	林 州 啓 建 築 設 計 事 務 所 〒517-0603 三重県志摩市大正町波切3290-5 TEL(0599)72-0039 FAX(0599)72-2733 一級建築士 大臣登録第211001号 林 州 啓	作図年月日	H 2 8 . 0 6	工事名称	的矢地区消防車格納庫建設工事	図面番号	
				縮尺	1 / 100 1 / 200	図面名称	電気設備特記仕様書・電気設備図	9	