


オイルフェンス設置工法図（１）  
（参考図）


A地点設置平面図



A地点 凡例及び材料表

| 記 号 | 名 称            | 形状寸法等                            | 単位 | 数 量   |
|-----|----------------|----------------------------------|----|-------|
| ◇   | オイルフェンス        | L=20m/スパン<br>法令A相当品(予防用)         | m  | 160.0 |
| —   | ロープ            | ポリエチレン φ16×200m<br>※A, B, C地点の合計 | 巻  | 1.0   |
| □   | アンカー           | コンクリート<br>300×300×300            | 基  | 3.0   |
| ○   | フロート           | φ300                             | 個  | 3.0   |
| ⌘   | ステンレス<br>シャックル | φ16                              | 個  | 7.0   |
| ∨   | ロープ(既設)        | 既設                               | 箇所 | 2.0   |

B地点設置平面図



B地点 凡例及び材料表

| 記 号 | 名 称            | 形状寸法等                            | 単位 | 数 量   |
|-----|----------------|----------------------------------|----|-------|
| ◇   | オイルフェンス        | L=20m/スパン<br>法令A相当品(予防用)         | m  | 140.0 |
| —   | ロープ            | ポリエチレン φ16×200m<br>※A, B, C地点の合計 | 巻  | 1.0   |
| □   | アンカー           | コンクリート<br>300×300×300            | 基  | 2.0   |
| ○   | フロート           | φ300                             | 個  | 2.0   |
| ⌘   | ステンレス<br>シャックル | φ16                              | 個  | 6.0   |
| ∨   | ステンレス<br>チェーン  | 既設                               | 箇所 | 2.0   |

|       |                   |      |       |
|-------|-------------------|------|-------|
| 工事名   | 神路ダムオイルフェンス取替修繕工事 |      |       |
| 図面名   | オイルフェンス設置工法図（１）   |      |       |
| 作成年月日 | 平成28年 8月          |      |       |
| 縮 尺   | -                 | 図面番号 | 3 / 4 |
| 会社名   |                   |      |       |
| 事業者名  | 志摩市役所 水道工務課       |      |       |