



番号	名称
①	室内機1
②	室内機2
③	室内機3
④	室外機
⑤	室内機1用リモコン 冷暖切替スイッチ付き
⑥	室内機2用リモコン
⑦	室内機3用リモコン
⑧	電灯分電盤
⑨	動力分電盤

注1 冷媒配管、配管カバー、電気配線、電気配管、排水管等は既設流用可とする
注2 室内機固定用の既設アンカーは、引抜き試験を実施した結果が良好であれば既設流用可とする
注3 既設室外機の架台は撤去する
注4 新設室外機のサイズに合わせて、基礎コンクリートを打設する

 取替対象

工事名	磯部浄水場水質室 空調機取替工事
種類	機器位置図
場所	磯部浄水場 管理本館
志摩市上下水道部 水道工務課	