





工事名	濃縮汚泥引抜ポンプ取替修繕工事		
図面名	位 置 図		
作成年月日			
縮尺	NONE	図面番号	1 / 4
会社名			
事業者名	志 摩 市		

平面图







A - A' 断面図




材料表

名 称	形 状 寸 法 等	単 位	数 量
ポンプ (連成計含む)	100×0.9m ³ /min×20m	式	1
球体フレキ	100 10K	個	2
スリーブジョイント	100 2.0MPa	個	1
鋼管	15 SGP	m	2.100
銅管	3/8 L型	m	0.250
バルブ	3/8 10K (0.05m)	個	1
フランジガasket	100	枚	2
SUS管	40 (既設再利用)	m	1.850
SUS管	100 (既設再利用)	m	0.955
保温材	15×20	m	0.300


	フェンス
	建屋
	支柱
	取替対象機器

工事名	濃縮汚泥引抜ポンプ取替修繕工事		
図面名	既設機器設置状況参考図 1		
作成年月日			
縮尺	N O N E	図面番号	2 / 4
会社名			
事業者名	志摩市		


断面図 C - C '



断面図 D - D '




断面図 B - B '




— 取替対象機器

工事名	濃縮汚泥引抜ポンプ取替修繕工事		
図面名	既設機器設置状況参考図 2		
作成年月日			
縮尺	NONE	図面番号	3 / 4
会社名			
事業者名	志摩市		

既設架台寸法図



既設ポンプ(参考図)



工事名	濃縮汚泥引抜ポンプ取替修繕工事		
図面名	既設機器設置状況参考図 3		
作成年月日			
縮尺	NONE	図面番号	4 / 4
会社名			
事業者名	志摩市		