



電源	UVランプ 点灯	UVランプ 照度低下	UVランプ 異常	エアポンプ 異常	クーラー 異常	盤内温度 異常	漏水	シーケンサ 異常	漏電
----	-------------	---------------	-------------	-------------	------------	------------	----	-------------	----



表示部詳細




操作部詳細


遮閉板
※盤設置方位により変更

4-φ16
※基礎ボルト (M12) 対応

正面図



側面図



基礎図

盤仕様		
板 厚	ボ デ ィ	SUS304 2.0t
	扉	SUS304 3.0t
塗 装	内 外 面	5Y7/1 (全ツヤ)
	材 料	エポキシ/ポリウレタン樹脂塗料
名称銘板 (NPO)		下塗り1回、仕上げ塗り1回
	材 質	硬質透明樹脂
	サ イ ズ	200*40*3t
	記入文字	消毒装置制御盤

千代田工販社製

概算重量：300kg

※架台鋼材・基礎アンカーボルトは、SUS304製とする。

漁港名	安 乗 漁 港		
工事場所	志摩市安乗地内		
名称	紫外線消毒装置制御盤 外形図 (参考図)		
縮尺	S=1:10	設計年月日	
工種	集落環境	設計者	
志 摩 市	図面番号	E/01	