



番 号	名 称	備 考
	計装盤	既設
	1号配水ポンプ盤	既設
	2号配水ポンプ盤	既設
	3号配水ポンプ盤	既設
	自家発電機	既設
	1号配水ポンプ	今回更新
	2号配水ポンプ	今回更新
	3号配水ポンプ	既設
	1号ポンプ用インバータ	今回更新
	2号ポンプ用インバータ	今回更新
	1号ポンプ用電磁弁	今回更新
	2号ポンプ用電磁弁	今回更新
	1号ポンプ用圧力スイッチ	今回更新
	2号ポンプ用圧力スイッチ	今回更新

- 1 各機器間の配線等は、別紙配線表による
- 2 圧力スイッチ、電磁弁については下記の既設仕様と同等以上の性能を有するものに更新する。
- (1) 圧力スイッチ (1号、2号ともに)
- 製造メーカ 株式会社鷺宮製作所
型式 SNS - C106Q
最高使用圧力 1.5 MPa
電気定格 AC125V 60Hz
- (2) 電磁弁 (1号、2号ともに)
- 製造メーカ 株式会社ケイヒン
型式 ME6 - SSP - 10WAGM
最高使用圧力 1.5 MPa
電気定格 AC220V 60Hz
- 3 ポンプ周り配管のフランジ接合材 (ボルト、ナット、パッキン) は全て取替する。
- (1) 80 RFフランジ接続 10k 7箇所 (1号機あたり)
(2) 80 ウエハー接続 10k 1箇所 (1号機あたり)
(3) 65 RFフランジ接続 10k 1箇所 (1号機あたり)

今回工事

工事名	登茂山配水池ポンプ設備更新工事		
図面名	機器配置・配線図		
縮尺	NONE	図面番号	1/1
事業者名	志摩市 上下水道部 水道工務課		