

平成30年度	参 考 仕 様 書
工 事 名	和具配水池高压引込設備更新工事
施 工 箇 所	志 摩 市 志摩町 和具 地内
工 種	
設 計 金 額	
工 期	契約日 ~ 平成30年12月28日
業 務 の 大 要	
工事概要 高压引込設備更新工事 高压引込用負荷開閉器(PAS)、高压ケーブル、電線管更新	

内 訳 明 細 書

記号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
A	電気設備工事(改修)		1	式			
B	発生材処分費		1	式			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	電気設備工事(改修)						
A-1	直接仮設工		1	式			
A-2	高圧引込設備改修工		1	式			
	A 計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	直接仮設工						
	高所作業車		1	台			
	計						

内 訳 明 細 書

記号	名 称	規 格 ・ 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	高圧引込設備改修工						
	高圧引込用負荷開閉器(PAS)	7.2Kv 200A 方向性 VT LA 内蔵 耐塩 SOG制御装置付	1	台			
	高圧ケーブル	6kV EM-CET 38sq 管内	20	M			
	高圧ケーブル	6kV EM-CET 38sq FEP管内	3	M			
	ケーブル	EM-CEE 2sq-2c 管内	10	M			
	ケーブル	EM-CEE 2sq-2c FEP管内	3	M			
	高圧ケーブル末端処理材	6KV CET38 屋外 耐塩	1	個			
	高圧ケーブル末端処理材	6KV CET38 屋内	1	個			
	ポリエチレンライニング電線管	G82 露出	4	M			
	ポリエチレンライニング電線管	G28 露出	7	M			
	難燃性波付硬質合成樹脂管	難燃FEP 80 地中	2	M			
	難燃性波付硬質合成樹脂管	難燃FEP 30 地中	2	M			
	耐電圧試験費	開閉器・高圧ケーブル	1	式			
	法定福利費		1	式			
	既設機器撤去費		1	式			
	土木工事	堀方・埋戻し・舗装(解体・復旧)	1	式			
	撤去材運搬費	既設機器・アスファルト塊・建設発生土	1	式			
	計						

