

水位計 特記仕様書

1. 水位計仕様

波切配水池に設置する水位計の仕様は以下のとおりとする。

(1) 検出器仕様

- ア. 型式 : 投込圧力式
- イ. 測定対象 : 水道水
- ウ. 測定範囲 : 0～5m
- エ. 主材質 : 原則としてステンレス製とする
- オ. その他 : 中空専用ケーブル、中継箱（必要な場合）、
ステンレス製チェーンを含む
防波管 VU 200 に投入可能なものとする

(2) 電源・変換器仕様

- ア. 電源 : AC100V、60Hz
- イ. 信号出力 : 1～5VDC（1点以上）、DC 4～20mA（1点以上）
計2点以上
- ウ. 精度 : $\pm 0.5\%$ F.S 以下
- エ. その他 : 信号出力が異なる場合は、出力を変換・分岐する器具を
取付けること