




平面図
既設配管



平面図
新設配管



②-②断面



番号	名称	形状寸法	備 考
①	DCIP75ｼﾞﾝｸﾞ短管	φ350×1550	内面防体塗装
②	DCIP三ﾌﾗｼﾞﾝｸﾞT字管	φ350×φ300	内面防体塗装
③	ﾊﾞｯﾌﾞﾙ	φ350	
④	DCIP75ｼﾞﾝｸﾞ片落管	φ350×φ200	内面防体塗装 撤去
⑤	2F 伸縮可撓継管	φ200×400	7ﾌﾗｼﾞﾝｸﾞ7-ﾌﾗｼﾞﾝｸﾞ 撤去
⑥	7ﾌﾗｼﾞﾝｸﾞ片落管	φ200	撤去
⑦	SUS75ｼﾞﾝｸﾞ短管	φ200	撤去
⑧	DCIP75ｼﾞﾝｸﾞ片落管	φ350×φ200	内面防体塗装 撤去
⑨	緊急遮断弁	φ350	更新
⑩	2F 伸縮可撓継管	φ350×500	7ﾌﾗｼﾞﾝｸﾞ7-ﾌﾗｼﾞﾝｸﾞ 更新
⑪	ﾊﾞｯﾌﾞﾙ	φ350	
⑫	DCIP三ﾌﾗｼﾞﾝｸﾞT字管	φ350×φ300	内面防体塗装
⑬	DCIP75ｼﾞﾝｸﾞ短管	φ350×1000	ｽﾃｰﾄ付 粉体塗装
⑭	4ﾌﾟﾛﾝｸﾞ外注	φ300×φ25	
⑮	単口空気弁	φ25	
⑯	片ﾌﾗｼﾞﾝｸﾞ短管	φ350×500	SUS 7.5K I7規格用ﾌﾗｯﾄ付 新設
⑰	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ350	SUS 新設
⑱	片ﾌﾗｼﾞﾝｸﾞ短管	φ350×1550	SUS 7.5K 新設

※ () 寸法は奥行き寸法を示す。

工 事 名		国府栄養配水池 緊急遮断弁更新工事	
施工箇所名	志摩市 阿波町 国府 地内		
図面の種類	電気要配管要配管図		
縮 尺	5:1(25/03)	図面番号	4
志 摩 市 上 下 水 道 部			