

令和元年度

志摩市漁業集落排水施設機能保全工事

【中継ポンプ設備】

特 記 仕 様 書

志摩市上下水道部下水道課

目 次

第1章 総 則

第1条 工事概要	1
第2条 一般事項	1

第2章 運転操作設備

第1節 一般事項	2
1. 概 要	2
2. 設備機器	2
3. 工事範囲	2
第2節 機器仕様	2
1. コンセント<中継ポンプ>	2

第1章 総 則

第1条 工事概要

本工事は、志摩市漁業集落排水施設の中継ポンプ設備の電気設備工事を行うものである。

本設備工事は、既設機器の更新・試運転調整及び廃材処分までの一切を行うものである。

第2条 一般事項

本工事の施工にあたって、本特記仕様書の他、三重県公共工事共通仕様書（平成28年度版）、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成28年度版）、その他諸規格、基準を準用する。

なお、疑義が生じた時は、監督員と速やかに協議の上施工にあたること。また、受注者は仕様書・設計図面等に記載する工事を関係諸法令に従い誠実にして完全な施工をなすこと。

第2章 運転操作設備

第1節 一般事項

1. 概要

志摩市漁業集落排水施設の機能保全工事に伴い、中継ポンプ設備のコンセントの更新及び電線管等の修繕を行うものである。

2. 設備機器

- | | |
|--------------|------|
| (1) 操作盤コンセント | 10箇所 |
| (2) 電線管補修 | 3箇所 |

3. 工事範囲

- (1) ケーブル配線・配管工事
- (2) その他、上記に伴う諸工事

第2節 機器仕様

1. コンセント〈中継ポンプ〉

- | | |
|--------|-------------|
| (1) 形式 | 3P-60A-600V |
| (2) 数量 | 10個 |

中継ポンプ施設整備内容一覧表

				(箇所)
ポンプ場番号	電線管修繕	通報装置	コンセント	備 考
A-1	—	—	—	処理施設と一体
A-2	—	—	○	
A-3	—	—	—	
A-4	—	—	○	
A-5	—	—	○	
A-6	—	—	—	
A-7	—	—	○	
A-8	—	—	○	
A-9	—	—	—	
A-10	—	—	○	
A-11	—	—	○	
A-12	○	—	○	
A-13	○	—	—	
A-14	—	—	○	
A-15	○	—	—	
A-16	—	—	—	
A-17	—	—	—	
A-18	—	—	—	
A-19	—	—	—	
A-20	—	—	—	
A-21	—	—	○	
A-22	—	—	—	
合計	3	0	10	

※) 電線管修繕の内容は、設計図面を参照のこと。