

令和元年度 磯部浄水場ろ過池等塗装塗替工事 数量表

塗装箇所		素地調整			塗 装					
					下塗り		中塗り		上塗り	
		ケレン 2種	ケレン 3種B	ケレン 3種C	弱溶剤形 変性 エポキシ 樹脂塗料 2回塗り	***	弱溶剤形 フッ素 樹脂塗料 (中塗り 用)	***	弱溶剤形 フッ素 樹脂塗料 (上塗り 用)	***
1 系 ろ 過 池	ろ過池配管 (逆洗浄管①②、逆洗用付属管①② ③④、処理水流入管①②、ループ シールタンク、ろ過水管①②③④⑤、 連絡管、越流管、ドレン、下槽ドレン、 エア抜き①②、フランジふた)	230	***	***	280	***	280	***	280	***
	付帯鋼構造物・その他 (支柱、ろ過水サンプリング管、手す り、電線管等)	***	***	50						
2 系 ろ 過 池	ろ過池配管 (逆洗浄管①②、逆洗用付属管①② ③④、処理水流入管①②、ループ シールタンク、ろ過水管①②③④、連 絡管、越流管、ドレン、下槽ドレン、エ ア抜き①②、フランジふた)	420	***	***	490	***	490	***	490	***
	付帯鋼構造物・その他 (支柱、ろ過水サンプリング管、手す り、電線管等)	***	***	70						
濃 縮 槽	濃縮槽汚泥掻き寄せ機 (鋼製架台①②、歩廊①②、階段、手 すり、流入管、減速機、減速機ベ ース、電線管)	***	100	***	100	***	100	***	100	***
合 計		650	100	120	870	0	870	0	870	0

＜ケレンについて＞  
・水処理配管の2種ケレンにあたっては、既存の塗装の内側にある、鋼管自体に施された亜鉛メッキの目荒しを含む。

＜塗装の色＞  
・配色は打合せにより決定する。