



記号	名称
㊦	インター親機
㊧	インター子機
㊨	インター子機
㊩	ﾌﾙﾎﾞｯｸｽ

図中記入なき配線は下記とする
—//— 既設AE0. 9-2C (PF16) をAE1. 2-2Cに入線替え
—//— 既設AE0. 9-4C (PF16) をAE1. 2-4Cに入線替え
—//— 既設AE0. 9-3C×2 (PF16) をAE1. 2-6Cに入線替え
—//— 5P 既設AE0. 9-5P (PF22) をAE1. 2-5Pに入線替え
—//— 既設AE0. 9-4C (PF16) をAE1. 2-4Cに入線替え
—//— 既設AE0. 9-3C×2 (PF16) をAE1. 2-6Cに入線替え

管理教室棟
※1 既設インター親機50局を撤去しインター親機50局の更新を行う
※2 既設インター子機を撤去しインター子機の更新を行う
既設と記入のものは現況再使用とする