



記号	名称
○	インターホ子機
□MJ	ジャンクションボックス 1種金属線び
☒	プルボックス
■	貫通補修を示す
◆	防火区画貫通補修を示し国土交通省認定の防火区画貫通措置を行う事
☒	天井点検口 450角 7ℓミ枠
☒	天井点検口 450角 7ℓミ枠

(A)	EM-AE1. 2-2C (MM1A)
(B)	既設CPEV1. 2-20P (39) ケーブルのみ撤去

図中記入なき配線は下記とする
AE AE1. 2-2C

プルボックス寸法
332W 300×300×200 WPSUS

北校舎
※2 既設インターホ子機を撤去しインターホ子機の更新を行う
※3 インターホ子機を新設する
既設と記入のものは現況再使用とする

端子盤 T-1	端子台20P メーカー標準品
端子盤 T-2	端子台20P メーカー標準品
端子盤 T-3	端子台20P メーカー標準品