



記号	名称
◎	インター親機
○	インター子機
①	インター子機
□MJ	ジャンクションボックス 1種金属線び
図	ブレース

※1	既設インター親機50局を撤去しインター親機50局の更新を行う
※2	既設インター子機を撤去しインター子機の更新を行う
※3	インター子機を新設する
既設と記入のものは現況再使用とする	

ブレース寸法	
332W	300×300×200 WPSUS

図中記入なき配線は下記とする	
——//——	既設AE0. 9-2C (PF16) をAE1. 2-2Ciに入線替え
——//——	既設AE0. 9-4C (PF16) をAE1. 2-4Ciに入線替え
——///——	既設AE0. 9-3C×2 (PF16) をAE1. 2-6Ciに入線替え
——/5P——	既設AE0. 9-5P (PF22) をAE1. 2-5Piに入線替え
——//——	既設AE0. 9-4C (PF16) をAE1. 2-4Ciに入線替え
——///——	既設AE0. 9-3C×2 (PF16) をAE1. 2-6Ciに入線替え
——//AE——	AE1. 2-2C

(A)	EM-AE1. 2-2C (MM1A)
-----	---------------------