

No	負荷名称	負荷容量	サイズ	MCB開閉器容量
1	LP-1	31.8 KVA	CV-T 100sq	MCCB 3P225/175AT
2	LP-1	28.1 KVA	CV-T 60sq	MCCB 3P225/150AT
3	予備	0.2 KVA	CV 3.5sq-3C	MCCB 3P100/100AT
4	SOG	0.1 KVA	CV 5.5sq-2C	MCCB 3P50/20AT

No	負荷名称	負荷容量	サイズ	MCB開閉器容量
1	LP-1	1.982 KVA	CV 5.5sq-3C	MCCB 3P50/20AT
2	P-1	54.0 KVA	CV-T 150sq	MCCB 3P400/350AT
3	予備	- KVA	-	MCCB 3P100/100AT

単線結線図　NOSCALE



正面図



側面図

キュービクル姿図　(既設)

屋外SUS製塗装仕上げ



幹線系統図　(既設改修図)

浦谷建築計画事務所	一級建築士 第 318208 号 浦谷健一郎				工事名称	令和３年度　総合教育センター空調機器改修工事	日付	R02.10.23	E-1
三重県志摩市阿児町立神1790　TEL 0599-45-4026					図面名称	受変電設備図・単線結線図	縮尺	1/100	
							原寸 A3(50%縮小A3)		