



注記  
A2P-1014の空調機器について全撤去とする。  
\*外壁については改修後取扱いとする。  
\*冷暖配管、配線については残置とし更新工事に支障となる部分のみ撤去とする。

\*A1開口部、廊下及び2階研修室2の室内機については撤去後の天井補修を本工事とする。仕舞は下記の通りとする。  
(産直教育下地の土、石こうボード(9.5mm厚)・吸音板(12)

冷暖管システム			
種	管	材	寸
①	6.4φ	9.5φ	15.9φ
②	8.9φ	15.9φ	22.2φ
③	9.5φ	19.1φ	25.4φ
④	12.7φ	25.4φ	28.6φ
⑤	12.7φ	28.6φ	