

配水管設計歩係（開削工法）補正計算書

小口径 布設替詳細設計

	技師長	主任技師	技師（A）	技師（B）	技師（C）	技術員
現地調査						
設計計画						
各種計算						
図面作成						
数量計算						
審査						
合計						
係数						
補正後						

補正計算書

管径

100、床付深さ一定(2.0m未満)	

延長

L=260m	

設計条件による補正

小市街地又は住居地区,道路狭い,埋設あり,土質変化なし	

工事件数による補正

-	-

仮設管による補正

仮設管延長ℓ	260

					補正率