


[illegible]

工事名称 志摩中学校大規模改造工事（Ⅱ期工事） 設計図	電氣設備特記仕様書	設計	担当			一級建築士 登録 169665号 向 井 照 雄	向 井 照 雄 建 築 事 務 所 三重県志摩市磯部町迫間409-3 電話 0599-55-0157	図面番号 E- 1
			意匠	構造	設備			
		訂正						

記 号	名 称	備 考
	照明器具 天井直付 LED グレアセーブ	姿図参照
	照明器具 天井直付 LED	姿図参照
	照明器具 ダウンライト LED 100φ	姿図参照
	照明器具 シーリングライト LED450口	姿図参照
	照明器具 高天井用 LED 300φ	姿図参照
	照明器具 モールライト LED H3500	姿図参照
	照明器具 LEDブラケットライト	姿図参照
	照明器具 LEDスポットライト	姿図参照
	照明器具 非常照明	姿図参照
	照明器具 避難口誘導灯	姿図参照
	照明器具 通路誘導灯	姿図参照
	埋込 スイッチ	片切り
34	埋込 スイッチ	3路 4路
	埋込 スイッチ	表示灯付
	埋込 コンセント (フロア)	
	埋込 コンセント (一般用)	1口
	埋込 コンセント (一般用)	2口
	埋込 コンセント (一般用)	1口+アース
	埋込 コンセント (一般用)	2口+アース
	埋込 コンセント (一般用)	2口+アース (防水)
	フロアコンセント (一般用)	1口+アース
	電灯盤	単線結線図参照
	動力盤	単線結線図参照
	弱電用端子箱 ONU、ルーター用スペース付	ポートALL
	配管・配線 立上り、立下り	
	接地工事	
	壁換気扇	
	天井換気扇	
	アッテネーター	
	差動式スポット感知器 2種露出型	
	既設感知器	
	発信機 (既設)	
	ベル (既設)	
	消火栓起動押釦 (既設)	




照明設備撤去機器表

品 目			校舎1	校舎2	合 計
B-11	露出	10Wx1		1	1
B-41	露出	40Wx1	2		2
C-21	露出	20Wx1	6	28	34
C-41	露出	40Wx1	70	22	92
D-42	露出	40Wx2		1	1
E-41	埋込	40Wx1		20	20
I-41	埋込	40Wx1		2	2
J-21	露出	20Wx1	39		39
K-282	埋込	28Wx2	6		6
K-363	埋込	36Wx3	30		30
N-43	埋込	40Wx3		2	2
P-11	露出	10Wx1		1	1
Q-31	露出	FCL30Wx1	4	2	6
R-71	露出	70Wx1	2		2
S-11	露出	10Wx1	21	6	27
S-21	露出	20Wx1	9	4	13
T-61	露出	1L60Wx1	9		9
U-41	露出	1L40Wx1		1	1
V-181	埋込	18Wx1	7	2	9
W-101	埋込	100Wx1		9	9
Y-34	露出	FCL30Wx1		1	1
Z-42	埋込	40Wx2	9		9
a-34	埋込	FCL30W+40W	2	5	7
b-181	埋込	18Wx1	14		14
昇降機					
昇降操作盤					


特記無き配線、スイッチ等既設流用とする。
不要配線については端末処理の上放棄とする。

B	LED直付形 片反射笠	B	LEDベースライトTEN000シリーズ 直付形 片反射笠	C	LEDベースライトTEN000シリーズ 直付形 幅230	D	LEDベースライトTEN000シリーズ 直付形 幅230	E	LEDベースライトTEN000シリーズ 直付下面開放 幅250	I	LEDベースライトTEN000シリーズ 黒板灯（教室用） 幅220
B-11	LED10.0W 840 lm 5000K	B-41	LED13.6W 1,600 lm 5000K	C-21	LED5.9W 800 lm 5000K	D-42	LED24.8W 4,000 lm 5000K	E-41	LED13.6W 1,920 lm 5000K	I-41	LED13.6W 1,750 lm 5000K
				C-41	LED13.6W 2000 lm 5000K						
											
東芝：LMT-21113K-LS9+LDM20SSN/10/10-01 相当品		東芝：LEKT407203N-LS9 + HR-4125NL 相当品		C-21 東芝：LEKT223084N-LS9 相当品 C-41 東芝：LEKT423203N-LS9 相当品		東芝：LEKT423403N-LS9 相当品		東芝：LEKT425203N-LS9 相当品		東芝：LEKR414203N-LS9 相当品	
J	LEDベースライトTEN000シリーズ 直付形 幅70	K	LEDベースライト一体形スクエア器具 乳白カバータイプ 埋込形 幅口275	K	LEDユニット交換形ダウンライト 傾斜天井用 Φ150	N	LEDベースライトTEN000シリーズ 埋込形 和風乳白カバー 幅220	P	LED表示灯 片面 天井・壁直付兼用	Q	LED軒下シーリングライト 防湿・防雨 天井・壁面兼用
J-21	LED5.9W 800 lm 5000K	K-282	LED22.0W 2,700 lm 5000K 調光	K-363	LED17.1W 2,340 lm 5000K	N-43	LED43.0W 4,150 lm 5000K	P-11	LED5.0W （パネル：放送中）	Q-31	LED13.2W 1,320 lm 5000K
											
東芝：LEKT207084N-LS9 相当品		東芝：LEKR727301FN-LD9 相当品		東芝：LEKD253715N-LS9 相当品		東芝：LEKR427693N-LS9 + F-42115N 相当品		東芝：LMT-11917-LS9+SN-120+LDM10SSN/5/5-01 相当品		東芝：LED685915 (K) +LDF13NH53/C20/1700 相当品	
R	LED小形丸形投光器	S	LEDアウトドアブラケット 防湿・防雨 天井・壁面兼用	T	LED小形シーリングライト	U	LED小形シーリングライト 和風	V	LEDユニット交換形ダウンライト 軒下用 Φ150	W	LEDユニバーサルダウンライト 傾斜天井・ウォールウォッシャー兼用 Φ100
R-71	LED38.0W 3,510 lm 5000K 中角	S-11	LED5.0W 345 lm 5000K	T-61	LED9.3W 650 lm 2700K	U-41	LED4.9W 407 lm 2700K	V-181	LED8.0W 780 lm 5000K	W-101	LED6.2W 630 lm 2700K
		S-21	LED10.0W 690 lm 5000K								
											
東芝：LEDS-04801NH-LS9 相当品		S-11 東芝：LED683903+LDM10SSN/5/5-01 相当品 S-21 東芝：LED683901+LDM20SSN/10/10-01 相当品		東芝：LED688690+LDA9L-G/80W/2 相当品		東芝：LED688017+LDA5L-G/40W/2 相当品		東芝：LEKD103915N-LS9 相当品		東芝：LEDD65024 (W) +LDF6L-W-GX53/700 相当品	
Y	LEDシーリングライト 和風	Z	LEDベースライトTEN000シリーズ 直付下面開放 グレア抑制	a	LEDグレースペースライトTEN000シリーズ 丸形埋込形 Φ450	b	LEDユニット交換形ダウンライト 一般形 Φ150		センサースイッチ 換気扇連動型		センサースイッチ 換気扇連動型 親機
Y-34	LED32.0W 3,500 lm 3000K～6400K 調光・調色	Z-42	LED24.8W 3,200 lm 5000K	a-34	LED31.0W 3,500 lm 5000K 調光	b-181	LED8.0W 1,010 lm 5000K				センサースイッチ 換気扇連動型 子機
											
東芝：LEDH80477-LC 相当品		東芝：LEET-42501-LS9+LEEM-40403N-D6 相当品		東芝：LEKR645351FN-LD9 相当品		東芝：LEKD103015N-LS9 相当品		東芝：WD68062 相当品		東芝：WD68821 (親機) 相当品 東芝：WD68881 (子機) 相当品	


工事名称 志摩中学校大規模改造工事（Ⅱ期工事） 設計図	照明器具表	設計	担当			一級建築士 登録 169665号 向 井 照 雄	向 井 照 雄 建 築 事 務 所 三重県志摩市磯部町迫間409-3 電話 0599-55-0157	図面番号 E- 3
		訂正	意匠	構造	設備			



工事名称 志摩中学校大規模改造工事（Ⅱ期工事） 設計図	校舎 1 階照明・コンセント設備平面図 1：200	設計	担当			一級建築士 登録 169665号 向 井 照 雄	向 井 照 雄 建 築 事 務 所 三重県志摩市磯部町迫間409-3 電話 0599-55-0157	図面番号 E- 5
		訂正	意匠	構造	設備			




工事名称 志摩中学校大規模改造工事（Ⅱ期工事） 設計図	校舎２階照明・コンセント設備平面図 1：200	設計	担当			一級建築士 登録 169665号 向 井 照 雄	向 井 照 雄 建 築 事 務 所 三重県志摩市磯部町迫間409-3 電話 0599-55-0157	図面番号 E- 6
		訂正	意匠	構造	設備			



工事名称 志摩中学校大規模改造工事（Ⅱ期工事） 設計図	校舎3階照明・コンセント設備平面図 1：200	設計	担当			一級建築士 登録 169665号 向井 照雄	向井 照雄 建築事務所 三重県志摩市磯部町迫間409-3 電話 0599-55-0157	図面番号 E- 7
			意匠	構造	設備			
		訂正						


- (注記)
- (1) 放送機器は全て撤去、新品に更新を行う。
- (2) 多目的トイレ呼出装置を更新する。
- (3) 配線に於いては既設配線を再使用する。
- (4) 不要配線については改修時支障をきたすものについては撤去、
その他については端末処理の上放棄とする。
- EM-AE1.2-4C 隠蔽

10 窓用呼出表示器




電源電圧 AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)
形 状 壁取付形
材 質 SPCC t1.2
容 量 10窓
表示方式 呼出音と表示窓点灯

呼出ボタン (引きひも付)




形 状 埋込形 (JIS1 個用スイッチボックス)
材 質 自己消火性樹脂
備 考 呼出確認表示灯付、ひも式・押ボタン式両用
防まつ形 (JIS 20920 1P4相当)
引きひも 55cm (調節可)

復旧ボタン



形 状 埋込形 (JIS1 個用スイッチボックス)
材 質 樹脂

廊下灯



形 状 埋込形 (JIS1 個用スイッチボックス)
材 質 本体:ABS樹脂、カバー:ポリカ (アイスグレート)
表 示 灯 赤色 (LED)

スピーカー回線

HP1.2-20P (28)

ワイヤレスアンテナ

5C-2Vx2 (22)

AM-FM

5C-2Vx2

マイクジャック

MVVS0.75-2C (16)

予備

(16)

リモコンマイク

MVVA0.75-2C (16)

リモコンマイク

AE1.2-4C (16)

予備

(28) x2

スピーカー

AE1.2-4C (16)

E3

5.5x1

チャイム起動

AE1.2-2C (16)

TV

S-7C (28) x4

カメラコネクター盤

更新


撤去




スタジオ

音声調整卓


更新

放送室別図



天井埋込型スピーカー	広指向性天井埋込型スピーカー	ホーンスピーカー
SP5	SP6	SP7
		
定格入力 3W (3.3 kΩ) , 1W (10 kΩ) 出力音圧レベル 95 dB (1 W, 1 m) 周波数特性 90 Hz ~ 15 kHz スピーカー 16 cm コーン型 仕 材 樹脂 オフホワイト ネット: アルミエキスパンド オフホワイト その他 スピーカーカバー 体型	定格入力 30 W (330 Ω) , 10 W (1 kΩ) , 3 W (3.3 kΩ) , 1 W (10 kΩ) 連続プログラム入力 120 W (8 Ω) 出力音圧レベル 90 dB (1 W, 1 m) 周波数特性 50 Hz ~ 20 kHz スピーカー 12 cm コーン型、バランスドーム型ツイーター その他 広指向性音響構造	定格入力 15 W (670 Ω) , 10 W (1 kΩ) , 5 W (2 kΩ) , 3 W (3.3 kΩ) 出力音圧レベル 109 dB (1 W, 1 m) 周波数特性 315 Hz ~ 9 kHz その他 防水性能: IP65 ホーン色: オフホワイト

(注記)	
(1)	放送機器は全て撤去、新品に更新を行う。
(2)	多目的トイレ呼出装置を更新する。
(3)	配線に於いては既設配線を再使用する。
(4)	不要配線については改修時支障をきたすものについては撤去、 その他については端末処理の上放棄とする。
———	EM-AE1. 2-4C 隠蔽



工事名称 志摩中学校大規模改修工事（Ⅱ期工事） 設計図	校舎 2 階放送・火報・呼出設備平面図 1/200	設計	担当			一級建築士 登録 169665号 向 井 照 雄	向 井 照 雄 建 築 事 務 所 三重県志摩市磯部町迫間409-3 電話 0599-55-0157	図面番号 E- 9
		訂正	意匠	構造	設備			


- (注記)
- (1) 放送機器は全て撤去、新品に更新を行う。

(2) 多目的トイレ呼出装置を更新する。



(3) 配線に於いては既設配線を再使用する。

(4) 不要配線については改修時支障をきたすものについては撤去、
その他については端末処理の上放棄とする。
- ###—

EM-AE1.2-4C 隠蔽



工事名称 志摩中学校大規模改修工事（Ⅱ期工事）設計図		校舎3階放送・火報・呼出設備平面図	1/200	設計	担当			一級建築士 登録 169665号 向 井 照 雄	向井照雄建築事務所 三重県志摩市磯部町迫間409-3 電話 0599-55-0157	図面番号 E- 10
				訂正	意匠	構造	設備			



北立面図 1:200

工事名称 志摩中学校大規模改造工事（Ⅱ期工事） 設計図	避雷針 改修図 1：200	設計	担当			一級建築士 登録 169865 号 向 井 照 雄	向 井 照 雄 建 築 事 務 所 三重県志摩市磯部町迫間 409-3 電話 0599-55-0157	図面番号 E-11
			意匠	構造	設備			
		訂正						