

No. 1

質問書の回答について

令和4年7月22日

のことについて下記のとおり回答いたします。

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

志摩市長 橋爪 政吉

業務名 令和4年度 防災道の駅整備事業設計業務委託
納入・履行場 志摩市 磯部町 穴川 地内
納入・履行期 契約日から令和5年1月31日

番号	図面番号等	質問事項	回答
1	—	太陽光発電設備の設置に伴う構造計算とありますが、建設時の構造計算より、屋根の積載荷重の検討程度と考えてよろしいでしょうか？	よろしいです。
2	—	太陽光発電設備において停電中でも使用できるとありますが、蓄電池を設置すると考えてよろしいでしょうか？	よろしいです。