

## 質問書の回答について

令和5年5月19日

このことについて下記のとおり回答いたします。

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

志摩市長 橋爪 政吉

工事名 令和5年度 第2A1志001号 道路メンテナンス事業 片田横断歩道橋他1橋 撤去工事  
工事場所 志摩市 志摩町 片田・御座 地内  
工事履行期限 契約日から令和6年1月17日

番号	図面番号等	質問事項	回答
1	11	施工計画図で、100tオールテレーンクレーンの旋回範囲を図式表記してある箇所で、クレーンその物がかかなり大きいですが、クレーンの搬入路はあるのでしょうか？（※校門から入るとしても、狭小勾配の上に建物等支障木が覆いしげるところ、クレーン設置場所まで搬入するには障害が多いように思われ、何かしらの対策はとってあるのでしょうか？）	設計段階では計上されている既設フェンスの撤去を行うことで、校門側から進入可能と見込んでいます。起工測量時等に支障木等が確認された場合は協議を行うこととします。
2	—		
3	—		
4	—		