

# 特 記 仕 様 書

## 第1章 配 管 工 事

1. 本工事に使用する材料は、すべて J I S 規格または日本水道協会規格品で製品はすべてその証たる打刻（または押捺）があること。その検査の証が必要なものは次のとおりである。
  - 1) 鋳鉄管および異形管
  - 2) 水道用亜鉛メッキ鋼管および継手類
  - 3) 硬質塩化ビニル管および異形管
  - 4) 配水用ポリエチレン管及び異形管
  - 5) 仕 切 弁
  - 6) 空 気 弁
  - 7) 消 火 栓
2. 材料を現場に搬入した時点で、監督職員の確認を受けること。
3. 上記確認完了後、搬入した資材を交換してはならない。
4. 本工事埋設にあたり床掘完了後、監督職員の確認を受けること。
5. 管の接合に当たっては、継手部ボルトの片締めにならないよう充分丁寧に施工のこと。また、水道配水用ポリエチレン管接合にあたっては、配水用ポリエチレンパイプシステム協会発行の「水道配水用ポリエチレン管及び継手 施工マニュアル」（最新版）に準拠すること。
6. 管の埋設深さは、指定天端土被りとする。
7. 路面復旧は、監督職員と協議し内容を決定すること。
8. 工事施工中は交通安全標識、夜間安全灯等事故のないよう留意すること。
9. 通水2年以内には工事の不手際、材料の不良等により生ずる事故は、一切請負者に於いて無償修理のこと。
10. 配管工事接合完了時においては、通水圧試験を行うものとし水圧試験後は監督職員に報告書を提出すること。その仕様は次のとおりとする。

試験圧力 0.74MPa (7.5kgf/cm<sup>2</sup>)      2時間後の圧力 0.70MPa (7.1kgf/cm<sup>2</sup>)

また、水道配水用ポリエチレン管の通水圧試験については、1試験で500mまでの区間とし管内の水圧を0.75Mpaまで上昇させ、5分間放置後、再度0.75Mpaまで上昇させ再加圧後、すぐに水圧を0.50Mpaまで下げて1時間後の水圧を確認し0.40Mpa以上とする。その他、現場状況に相違がある場合は監督職員と協議し試験方法を決定すること。

- 1 1. 既設管との接続については施工前に関係者への周知に努めなければならない。特に給水管部分について、断水等を生じる場合は前日までに関係者への日時の周知を行うように努めなければならない。
- 1 2. 既設管の撤去
  - 1) 既設管の撤去に当っては、埋設位置、管種、管径等を確認する。なお、管を撤去し再使用する場合は、継手の取り外しを行い、管に損傷を与えないよう慎重に撤去する。
  - 2) 既設管等の建設副産物の処理については、「資源の有効な利用の促進に関する法律」、「建設副産物適正処理推進要綱」を遵守して、適正な処理、処分及び再資源としての活用を図るとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等を遵守して請負者の責任において適正に処分し、不法投棄等第三者に損害を与えないようにすること。
- 1 3. ダクタイル鋳鉄管（GX形）接合

GX形ダクタイル鋳鉄管の接合にあたっては、日本ダクタイル鉄管協会発行の「GX形ダクタイル鉄管 接合要領書」（最新版）に準拠すること。  
（参考）日本ダクタイル鉄管協会 <http://www.jdpa.gr.jp>

## 第2章 資 材

資材は、下表の規格品とする。但し、下表外の資材は監督職員の承認を得ること。

品 目	規 格 番 号
ダクタイル鋳鉄管	JWWA G113
ダクタイル鋳鉄異形管	JWWA G114
ダクタイル鋳鉄管及び異形管接合部品	JWWA G113, G114
塗覆装鋼管	JWWA G117
塗覆装鋼管の異形管	JWWA G118
ステンレス鋼鋼管	JWWA G115
ステンレス鋼鋼管継手	JWWA G116
波状ステンレス鋼管	JWWA G119
硬質塩化ビニルライニング鋼管	JWWA K116
耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管	JWWA K140
ポリエチレン粉体ライニング鋼管	JWWA K132

エポキシ樹脂コーティング管継手	JWWA K117
ライニング鋼管用管端防食型継手	JWWA K150
ゴム輪形硬質塩化ビニル管	JWWA K127
ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	JWWA K128
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管	JWWA K129
ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手	JWWA K130
配水用ポリエチレン管	JWWA K144
配水用ポリエチレン管継手	JWWA K145
硬質塩化ビニル管	JIS K 6742
硬質塩化ビニル管継手	JIS K 6743
ポリエチレン二層管	JIS K 6762
ポリエチレン管金属継手	JWWA B 116
仕切弁	JIS B 2062
空気弁	JIS B 2063
バタフライ弁	JIS B 2064
ソフトシール仕切弁	JWWA B120
地下式消火栓	JWWA B103
サドル付分水栓	JWWA B117
止水栓	JWWA B108
接合用、組立用ボルト及びナット類	水道用品規格 JIS, JWWA
水密保持用ゴム	水道用品規格 JIS, JWWA