

質 問 書 の 回 答 に つ い て

令和6年7月19日

このことについて下記のとおり回答いたします。

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

志摩市長 橋爪 政吉

工 事 名 立神保育所改修工事
工 事 場 所 志摩市 阿児町 立神 地内
工事履行期限 契約日から令和7年1月31日

番号	図面番号等	質 問 事 項	回 答
1	M-9 M-10	特記にてガス設備工事が本工事となっておりますが、内訳明細書にガス設備の内容がありません。 図面M-9,M-10図中の20Aガス管プラグ止め2か所と考えてよろしいでしょうか。	プラグ止めは、内訳明細書 機械設備 給排水工事 配管切断接続にて計上しています。 図M-9,M-10のガス管については、ボール弁（ステンレス製20A）としてください。
2	M-11 M-12	M-11図注記に「室外機用架台を本工事とする」の記載があります。 M-12図中二段架台の指示はありますが、その他基礎は基礎にゴムパッキンをひく設置方法でよろしいでしょうか。	室外機用架台は既設再利用とします。（二段架台共） 設置方法は、ゴムパッキンと合わせ、転倒防止金具取付とします。 ただし、施工の際は調査を行い、劣化等が認めらる場合、監督職員と協議の上設計変更の対象とします。
3	M-12	M-12図注記に、「配管配線・支持金具・電源配線等は既設を再利用」と記載されています。 設計選定機器は、既設を利用できる機器が選定されているものと考えてよろしいでしょうか。	既設利用可能なものとして、積算してください。 ただし、施工の際は調査を行い、劣化等が認めらる場合、監督職員と協議の上設計変更の対象とします。
4	A-48	パーゴラの鉄部塗装改修で使用する耐候性塗料DPについて、等級が特記されておりませんのでご確認願います。	耐候性塗料DP2級(シリコン)としてください。