

令和6年度 磯部浄水場活性炭溶解棟他塗装塗替工事 数量表

工 種			水洗い	素地調整			塗 装					
							下塗り		中塗り		上塗り	
				ケレン 2種	ケレン 3種A	ケレン 3種B	弱溶剤形 変性 エポキシ 樹脂塗料 2回塗り	水道用 エポキシ 樹脂塗料 2回塗り	弱溶剤形 フッ素 樹脂塗料 (中塗り 用)	水道用 エポキシ 樹脂塗料	弱溶剤形 フッ素 樹脂塗料 (上塗り 用)	水道用 エポキシ 樹脂塗料
1回(1層)の塗装当たりの 膜厚にかかる規格							50 μ m	***	30 μ m	***	25 μ m	***
塗 装 箇 所	溶 解 棟 他	水上部	233	***	40	193	233	***	233	***	233	***
		水中部	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
合 計			233	0	40	193	233	0	233	0	233	0

単位:m2

＜ 塗装の色 ＞

- ・配色は打合せにより決定する。

＜ 塗料の選定 ＞

- ・塗料の選定に当たっては、原則として、1回(1層)の塗装当たりの標準膜厚が表に示す規格を満足するものを選定すること。

＜ 素地調整の区分け ＞

- ・ケレン3種A ……パイプスペース部屋根、ポンプ設置スペース部屋根
- ・ケレン3種B ……溶解棟