

このことについて下記のとおり回答いたします。

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

志摩市長 橋爪 政吉

工 事 名 令和6・7年度 甲賀北地区津波避難施設新築工事
工 事 場 所 志摩市 阿児町 甲賀 地内
工事履行期限 市議会議決の日から令和7年9月22日

番号	図面番号等	質 問 事 項	回 答
1	S-12	杭の仕様について、参考仕様書(内訳明細書)の「t=12」と、図面S-12の「t-9.0」で、相違があります。図面の「t-9.0」を正と考慮すれば良いでしょうか？	t-9mmを正としてください。修正S-12図に差し替えをお願いします。
2	S-12	杭の仕様について、通常 SC杭はSKK400となり、Hi-SC杭はSKK490となります。図面S-12において、Hi-SC杭 SKK400となっておりますが、「SC杭SKK400」を正と考慮すれば良いでしょうか？	SC杭SKK400を正としてください。修正A-2図・修正S-12図に差し替えをお願いします。