

制御及び状態表示項目表（予定）

制御及び状態表示項目表（予定）

番 号	項 目 名	表示内容・計測範囲		入出力						備 考
		スパン	単位	監視			制御			
				Di	Ai	BCD	Do	Ao		
1	神明追塩室 送水流量	0～900	m3/h					1		
2	〃 残塩濃度	0.00～1.00	mg/L					1		
3	〃 追塩注入量	0.00～3.00	L/h					1		
4	〃 追塩設定FB	0.00～2.00	mg/L					1		
5	〃 追塩ポンプ 遠方						1			
6	〃 追塩ポンプ 自動						1			
7	〃 追塩ポンプ 自動指令			1						
8	〃 追塩ポンプ 手動指令			1						
9	〃 1号追塩ポンプ 運転						1			
10	〃 2号追塩ポンプ 運転						1			
11	〃 1号追塩ポンプ 運転操作フラグ									
12	〃 1号追塩ポンプ 運転指令			1						
13	〃 1号追塩ポンプ 停止指令			1						
14	〃 追塩設定 設定フラグ			1						
15	〃 2号追塩ポンプ 運転操作フラグ									
16	〃 2号追塩ポンプ 運転指令			1						
17	〃 2号追塩ポンプ 停止指令			1						
18	〃 追塩設定	0.00～2.00	mg/L		1					
19	〃 追塩設備 故障一括						1			
20	〃 1号追塩タンク 液位低下						1			
21	〃 2号追塩タンク 液位低下						1			
22	〃 追塩設定 設定フラグANS									
23	〃 停電						1			
24	〃 UPS 故障一括						1			
25	〃 排水ピット 浸水									
26	〃 侵入						1			