

このことについて下記のとおり回答いたします。

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

志摩市長 橋爪 政吉

工 事 名 令和7年度 市営住宅枝山住宅長寿命化型改善工事
工 事 場 所 志摩市 志摩町 布施田 地内
工事履行期限 契約日から令和7年11月21日

番号	図面番号等	質 問 事 項	回 答
1	A-01	A-01 外部仕上表 軒天は既存外壁と同じ仕上げと思われますが、軒天に関しては素地調整(C-1)を行うのでしょうか	軒天及び外壁の素地調整(C-1)は工事対象外であり、図面A-01の表記が誤記となります。 修正A-01図に差し替えをお願いします。
2	A-01 A-04	バルコニーに「別途工事」と記載がありますが、本工事と考えればよろしいですか	本工事となります。 修正A-01及び修正A-04図に差し替えをお願いします。
3	参考仕様書	各棟建具改修工事のAW-01からAW-05は、雨戸更新と記載されていますが網戸更新と考えればよろしいですか	雨戸更新が誤記です。 網戸更新が正となります。
4	入札公告	工事概要で外構工事一式と記載がありますが図面・参考仕様書等に外構工事の記載がありません、外構工事は無いと考えてよろしいですか	浄化槽上部スラブ及び玄関ポーチ部分が外構工事対象となります。 参考図面番号 A-05

No. 2

5	—	改修工事外の2室については、入居している状態での工事でしょうか、作業時間は8時～17時で考えてよろしいですか	よろしいです。
6	—	住宅の駐車場は有るのでしょうか、工事車両駐車場として使用可能でしょうか(工事で使用可能な敷地は有るのでしょうか)	市管理の住宅隣接地を駐車スペースとして使用できます。別途、参考図面を参照してください。