

このことについて下記のとおり回答いたします。

尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

三重県志摩市阿児町鶴方3098番地22

志摩市長 橋爪 政吉

工 事 名 令和8年度 大王小学校屋内運動場大規模改造工事
工 事 場 所 志摩市 大王町 波切 地内
工事履行期限 契約日から令和8年12月18日

| 番号 | 図面番号等 | 質 問 事 項 | 回 答 |
|----|----------------------|---|---|
| 1 | A-11 | 幕等の吊紐補強(ロープ6mm 引張 180K以上)の記載が有りますが、補強の方法・範囲が不明です。補強の範囲・箇所・滑車等の交換の有無等詳細についてご指示願います。 | 補強方法 : ステージ上部ブドウ棚に緊結 補強の範囲 : 幕と同位置 箇所 : 49箇所 滑車の有無 : 無し 以上にて、ご確認ください。 |
| 2 | A-12 A-15 A-17 | 固定式バスケットゴール移設についての現況が不明です。既存の固定方法をご教示ください。上部スチール手すり対しのワイヤー落下防止対策についても詳細をご指示願います。 | 既存バスケットゴールの固定部が壁内に隠蔽されています。 落下防止対策については、手すり支柱とゴールフレームにワイヤー(径4mm 長さ2.5m)を輪状にクリップで繋ぎます。A-32に追記しましたので、そちらでもご確認ください。 |
| 3 | A-53 | 床養生で「専用シート及びベニヤ等による養生」と記載が有りますが、専用シートとは現地にある備品のシートを無償使用できると考えてよろしいですか。 | 専用シートについては、埃の侵入を防止できるシートのうえにベニヤ敷きと考えてください。 備品の体育館シートは、使用できません。 |
| 4 | | 昨今の情勢により、各種材料(防水、塗膜、内装他)の出荷調整、受注停止、価格改定が頻発しております。材料の供給遅延や急激な価格高騰など、施工者の責に帰さない理由により工期や金額の変更が必要となった場合、変更協議の対象としてご対応いただけるか、方針をご教示ください。 | 志摩市工事契約約款第25条第5項に基づき、協議に応じます。 |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 5 | — | 昨今の主要建設資材における世界的な需給逼迫および価格高騰の影響により、設計図書で指定されている建設資材について、今後の安定調達および工期内の確実な施工に懸念が生じる可能性がございます。やむを得ない事由が生じた際の「工期変更(延長)」「物価変動の補正」の協議に柔軟にご対応いただけるか、ご教示いただけますでしょうか。 | 志摩市工事契約約款第25条第5項に基づき、協議に応じます。 |
| 6 | — | 「工事費積算参考資料」の共通仮設費積上分には『鉄筋探査68,000円/式』との記載がありますが、「参考仕様書」には該当する項目の記載がありません。 つきましては、本入札(見積り)において、当該「鉄筋探査費」の計上は必要でしょうか。または、参考仕様書の通り計上不要でしょうか。ご教示ください。 | 計上については、「工事費積算参考資料」の通り計上してください。 また、参考仕様書において当該項目に記載抜けがありました。添付の通り追記いたしましたので、参考としてください。 |
| 7 | — | 共通仮設費積上分の明細について 仕様書の明細にない項目が、積算参考資料の共通仮設費積上分に記載されていますが、どちらが正しいですか？ | 計上については、「工事費積算参考資料」の通り計上してください。 また、参考仕様書において当該項目に記載抜けがありました。添付の通り追記いたしましたので、参考としてください。 |
| 8 | — | | |
| 9 | — | | |
| 10 | — | | |