

No. 1

# 質 問 回 答 書

令和8年6月19日

このことについて下記のとおり回答いたします。

三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22

尚、回答した内容は、入札説明書及び設計図書の追加又は、修正とみなします。

志摩市長 橋爪 政吉

業 務 名 令和8年度 大王中学校屋内運動場天井等改修工事設計業務委託  
業 務 場 所 志摩市 大王町 地内  
業務履行期限 契約日から令和8年10月30日

| 番号 | 図面番号等 | 質 問 事 項                                                                                                    | 回 答                                                                                                                                                                             |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | —     | 工事設計概要書 4.工事内容において、ステージ改修とありますが、仕上げ改修程度と考えるのか、軸組・床下を全撤去しステージを再構築するのか？<br>(緞帳、床下台車、放送設備も更新が必要な工事をお考えでしょうか？) | 軸組および床下の撤去や、ステージの再構築は想定しておりません。今回は、組立式ステージの安全性に関わる骨組みの補強、および仕上げ材の改修を想定しています。なお、詳細については本業務における現地調査の結果を踏まえて決定する予定です。<br>また、緞帳、床下台車、放送設備についても更新は予定していませんが、工事の取り合い上、必要な場合は改修対象とします。 |
| 2  |       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |
| 3  |       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |
| 4  |       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |